



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3874 - 13

21 APR 2016. године

Одговори на питања у вези са
припремањем понуде у отвореном
поступку јавне набавке бр. 124/16,
д о с т а в љ а.

У вези захтева за додатним појашњењима ради припремања понуде за јавну набавку бр. 124/16 – Замена расхладне куле у систему расхладног постројења у објекту ВМА, упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

ПИТАЊЕ: У прилогу бр. 5 Конкурсне документације у одељку Б. Предмера радова, тачка 1.5. Атестирани биоцид Са О2 (калцијум диоксид). Да ли се мислило на биоцид на бази хлор диоксида С1 О2 ?

ОДГОВОР: Да би се понуда оценила као прихватљива потребно је да у Одељку Б. Предмера радова, тачка 1.5 Атестирани биоцид стоји С1 О2 (хлор диоксид).

Ова додатно објашњење је саставни део конкурсне документације.

Со ГО/МВ.

Достављено:

-у омот предмета 3874/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник

проф. др Драган Динчић