



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 – 36/19
17.01.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављеног питања заинтересованог лица дана 14.01.2020. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање број 1:

DIMENZIJE

1. Sve vrste kontejnera od rednog broja 1 do rednog broja 10 su po Vasim tehnickim karakteristikama sledecih dimenzija:
- Duzina.....6000 mm
 - Visina 2650 mm
 - Sirina2400 mm

PITANJE :

Nase standardne dimenzije za sve vrste kontejnera od red.br. 1 do red.br. 10 su sledece:

- Duzina6055 mm
- Visina.....2591 mm
- Sirina2435 mm

Da li mozemo da ponudimo kontejnere ovih dimenzija i da li su ove dimenzije prihvatljive za Vas?

Одговор на питање број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

За Наручица су прихватљиви контејнери од редног броја 1 до редног броја 10 следећих димензија:

- Дужина: 6.000mm (+5%)
- Висина: 2.650mm (+5%)
- Ширина: 2.400mm (+5%).

Питање број 2:

CELICNA KONSTRUKCIJA

2. Sve vrste kontejnera od red. br. 1 do red. br. 10 su po Vasim tehnickim karakteristikama :
Spoljasnja od namenskih savijenih (2 mm) i kutijastih profila od C.0361, pocinkovana sa 275 gr/m² cinka

PITANJE :

Nasa standardna dimenzija za sve vrste kontejnera od red. br. 1 do red. br. 10 su: namenski savijeni (4 mm) i ugaoni profili od C.0361, pocinkovani sa 275 gr/m² cinka.

Da li mozemo da ponudimo kontejnere gde je celicna konstrukcija izradjena od ugaonih profila i da li su oni prihvatljivi za Vas?

Одговор на питање број 2:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Челична конструкција контејнера је предвиђена искључиво од кутијастих, а не угаоних профила

Питање број 3:

OBLAGANJE ZIDOVA

3. Sve vrste kontejnera od red. br. 1 do red. br. 10 su po Vasim tehnickim karakteristikama:
Oblaganje zidnim sendvic panelom sa ispunom PUR Elastic 40 mm u belosivoj RAL 9002.

PITANJE:

Nasa standardna obloga zidova za sve vrste kontejnera od red.br. 1 do red. br. 10 su: sendvic paneli sa ispunom poliuretan debljine 45 mm kao i boja koja je svetlo siva RAL 7035.

Da li mozemo da ponudimo karakteristike gde su zidovi ispunjeni poliuretanom debljine 45 mm i boje svetlosive RAL 7035 i da li su oni prihvatljivi za Vas?

Одговор на питање број 3:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Зидови контејнера су предвиђени да буду испуњени искључиво са испуном PUR Elastik 40mm у белосивој боји RAL 9002.

Питање број 4:

POD

4. Sve vrste kontejnera pod rednim brojevima: 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10 su po Vasim tehnickim karakteristikama:
Oblaganje poda sendvic panelom sa ispunom PUR Elastik 40 mm, drvenom oblogom – vrsta blazujka 18 – 20 mm i završnim podom od PVC 2 mm.

PITANJE:

Nasa standardna obloga podova za kontejnere pod red.br. 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 10 je: Podna konstrukcija ispunjena poliuretanom ili mineralnom vunom, debljine 60 mm sa drvenom oblogom (podna ploca) od iverice debljine 22 mm i završnim podom od linoleuma debljine 1,5 mm.

Da li mozemo da ponudimo kontejnere gde je podna konstrukcija ispunjena poliuretanom ili mineralnom vunom, debljine 60 mm, sa podnom plocom od iverice debljine 22 mm i završnim podom od linoleuma debljine 1,5 mm i da li su oni prihvatljivi za Vas?

Одговор на питање број 4:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Облагање пода контејнера под редним бројевима 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 10 је предвиђено искључиво од сендвич панела са испуном PUR Elastik 40mm, дрвеном облогом-врста блажујка дебљине 18-20mm и завршним подом од PVC дебљине 2mm.

Питање број 5 (код потенцијалног понуђача дефинисано као 4а):

4a. Sve vrste kontejnera pod red.br. 3, 4 i 5 su po Vasim tehnickim karakteristikama: Oblaganje poda sendvic panelom sa ispunom PUR Elastik 40 mm, završni sloj keramičke pločice na odgovarajućoj podlozi.

PITANJE:

Nasa standardna obloga podova za sve vrste kontejnera od red.br. 3 do red. br. 5 su: Podna konstrukcija od poliuretana ili mineralne vune, debljine 60 mm, sa cementno-drvenom (iverica) podlogom, vezane cementom, debljine 22 mm, otporne na vlagu, sa završnom plasticnom podnom oblogom// Linoleum (Superstep), debljine 2 mm sa protivkliznim razredom (R10/C). Ova vrsta podne obloge se pokazala kao mnogo bolja i izdržljivija od klasičnih keramičkih pločica.

Da li mozemo da ponudimo kontejnere od red. br. 3 do red.br. 5 gde je podna konstrukcija od poliuretana ili mineralne vune, debljine 60 mm, sa cementno-drvenom (iverica) podlogom, vezane cementom, debljine 22 mm, otporne na vlagu, sa završnom plasticnom podnom oblogom// Linoleum (Superstep), debljine 2 mm sa protivkliznim razredom (R10/C).

Одговор на питање број 5 (код потенцијалног понуђача дефинисано као 4а):

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Облагање пода контејнера под редним бројевима 3, 4 и 5 је предвиђено искључиво од сендвич панела са испуном PUR Elastik 40mm, и завршним слојем од керамичких плочица на одговарајућој подлози.

Питање број 6 (код потенцијалног понуђача дефинисано као 5):

KROV I PLAFON

5. Sve vrste kontejnera od red.br. 1 do red.br. 10 su po Vasim tehnickim karakteristikama: Oblaganje plafona sendvic panelom sa ispunom od PUR 40 mm u belosivoj RAL 9002, standardna profilacija. Dopunska izolacija od 50 mm mineralne vune iznad plafona, potkonstrukcija krova od limova, OSB ploca 10 mm i krov od ravnog pertlovanog plastificiranog lima.

PITANJE:

Nasa standardna konstrukcija krova je od hladno valjanih, zavarenih celicnih profila, 4 ugla kontejnera zatvorena., uzduznog krovnog nosaca od 3 mm do 4 mm, celog krovnog nosaca od 2,5 mm do 3mm, sa poprecnim krovim nosacem od drveta. Dok je krovna konstrukcija ispunjena poliuretanskom ispunom ili mineralnom vunom debljine 100 mm, potkonstrukcija krova od limova, ploca od iverice debljine 10 mm i krov od ravnog pertlovanog plastificiranog lima.

Da li mozemo da ponudimo kontejnere gde je krovna konstrukcija ispunjena poliuretanskom ispunom ili mineralnom vunom debljine 100 mm, potkonstrukcija krova od limova, i da plafonska ploca bude od iverice debljine 10 mm i krov od ravnog pertlovanog plastificiranog lima.

Одговор на питање број 6 (код потенцијалног понуђача дефинисано као 5):

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Облагање плафона контејнера је предвиђено искључиво од сендвич панела са испуном од ПУР 40mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, потконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у одговарајућим деловима у складу са Законом о јавним набавкама на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

ОТ/.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА
ПУКОВНИК
Драган Панић**