



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 – 47/19
20.01.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављеног питања заинтересованог лица дана 16.01.2020. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање:

Поштовани ,

[REDACTED]

Објекти макар и модуларног типа из Вашег тендера број ЈН86/2019 НЕ ПОДЛЕЖУ ЗАКОНУ О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ, предвиђени материјали су неадекватни а инсталације уопште нису ни предвиђене!!!?

[REDACTED]

Дебљина панела из Ваше понуде - захтева број ЈН 86/2019 није адекватна, изузетно су велики губитци топлоте и много је већи утрошак енергије,

- у захтеву нису дати ни пртежи састављања контејнера (да ли има ходника, додатних кровова....),
- није тражена енергетска ефикасност
- не постоји ситуациони план распореда објеката, макар не у тендеру – тако да цео тендер изазива сумњу!!!
- „Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа“ – није дата алтернатива у истом квалитету, нигде не пише да су то минимални услови.....
- Помиње се, да се исплата или пријем врши по КВАНТИТАТИВНОМ пријему а не по КВАЛИТАТИВНОМ.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

С поштовањем,

[REDACTED]

[REDACTED]

Одговор:

Потенцијални понуђач је питања насловио на Наручиоца, али није у складу са конкурсном документацијом како је дефинисано у поглављу VIII. тачка 8.13. на страни 75 и 76. послао директно Наручиоцу него другој организационој целини у оквиру Министарства одбране, која је након пријема акта, проследила напред наведено Наручиоцу. Међутим, и поред напред наведеног наручилац ће дати одговоре на питања.

Имајући у виду да је напред наведен акт у већем делу уопштен, Наручиоц је сегменте који се могу сматрати питањем издвојио и на иста ће дати одговор по следеће:

Питање број 1:

Објекти макар и модуларног типа из Вашег тендера број ЈН86/2019 **НЕ ПОДЛЕЖУ ЗАКОНУ О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ**, предвиђени материјали су неадекватни а инсталације уопште нису ни предвиђене!!!?

Одговор број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019),

класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена П, што за елементе конструкције значи:

- за зидове: 1 сат.
- за кровну конструкцију: ¼ сата.

У складу са Правилником о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ бр. 24/90), што значи да у складу са чланом 9. Правилника доставити атест уз који се прилаже извештај о испитивању.

Такође, Наручилац жели да нагласи да је за сваки тип контејнера или систем контејнера одредио техничку карактеристику инсталација и додатна опрема (осим за контејнере под редним бројем 7).

Питање број 2:

Дебљина панела из Ваше понуде - захтева број ЈН 86/2019 није адекватна, изузетно су велики губитци топлоте и много је већи утрошак енергије,

- није тражена енергетска ефикасност

Одговор број 2:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

У складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Службени гласник РС, 69/2012), за контејнере за смештај људи привременог карактера, није потребно прибављање енергетског пасоша.

Питање број 3:

- у захтеву нису дати ни цртежи састављања контејнера (да ли има ходника, додатних кровова....),

Одговор број 3:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Наручилац је за контејнере који се састављају у систем дао скицу спајања (контејнери под редним бројем 6, 8 и 9) са јасним техничким карактеристикама.

За контејнере који се не спајају у систем, дата је шема појединачних контејнера.

Питање број 4:

- не постоји ситуациони план распореда објеката, макар не у тендеру – тако да цео тендер изазива сумњу!!!

Одговор број 4:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Наручилац сматра да ситуациони план распореда објеката не утиче на израду понуде.

У конкурсној документацији је тачно наведен број појединачних и система контејнера, са траженим техничким карактеристикама.

Питање број 5:

- „Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа“ – није дата алтернатива у истом квалитету, нигде не пише да су то минимални услови.....

Одговор број 5:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Наручилац је конкурсном документацијом, изменама и допунама исте дефинисао техничке карактеристике контејнера. Између осталог, навео је:

Димензије контејнера које имају толеранцију +5% или димензију врата и прозора које имају своју минималну ширину и површину.

Из напред наведеног, може се видети да постоји у одређеном сегменту дат минимални услов.

Питање број 6:

- Помиње се, да се исплата или пријем врши по КВАНТИТАТИВНОМ пријему а не по КВАЛИТАТИВНОМ.

Одговор број 6:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Наручилац је у члану 5. Модела уговора у поглављу VII. дефинисао квалитативни пријем контејнера, где ће се између осталог извршити провера да ли контејнери испуњавају тражене тј. понуђене техничке карактеристике.

Под условом да контејнери прођу квалитативни пријем, комисија врши квантитативни пријем.

Исплата се врши у складу са чланом 6. модела уговора, где се између осталог може видети да је саставни део исплатне документације и записник о квалитативном и записник о квантитативном пријему.

НАПОМЕНА:

Наручилац још једном упућује потенцијалног понуђача на конкурсну документацију и да у складу са истом и поглављем VIII. тачка 8.13. на страни 75 и 76 може тражити информације и додатна појашњења у вези са припремањем исте, односно у складу са поглављем VIII. сачини понуду, а Наручилац ће на свако постављено питање или тражено појашњење у складу са Законом о јавним набавкама објавити одговор.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у одговарајућим деловима у складу са Законом о јавним набавкама на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

ОТ/.

НАЧЕЛНИК
п у к о в н и к
др Александар Цакић, дипл. инж.