

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Број: 07-1859-10
11 4 JUL 2016 године
Београд

ОДГОВОР НА ПИТАЊА

у вези јавном набавком број 1859-31/21/2016
„Поправка ограде на полигону Никинци у дужини од 4 километра“

ПИТАЊА:

1. Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 9.3 стоји: „Рок извршења не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора“.

Законом о облигационим односима и Узансама о грађевинарству регулисано је да се рок за радове рачуна од дана увођења у посао, а не од дана потписивања уговора, те је потребно ово изменити у Конкурсној документацији и Нацрту Уговора.

2. У II- Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуге, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и извршења услуге, стоји:
 - бетон мора бити отпоран на мраз и екстремне атмосферске услове (тип МБ25),
 - димензије стуба 10 x 10 x 200 cm,
 - арматура 8 mm,
 - висина изнад земље: 150 cm,
 - алке за везивање жице: од поцинковане жице дебљине мин. 2mm, 7 (седам) комада, размак између алки 20 cm;
 - ливење бетонског постоља за сваки стуб и косник;

Према подацима са тржишта, не постоји могућност набавке овако велика количина стубова са арматуром 8мм. За израду потребне количине стубова са арматуром 8мм и алкама за везивање жица (7 седам) редова од поцинковане жице, потребно је најмање 40 дана. Према томе рок од 45 дана за извођење радова је сувише кратак. Питање: Да ли је могуће продужити рок извођења радова?

ОДГОВОРИ:

1. По предметној јавној набавци извршиће се измена и допуна конкурсне документације.
2. Сходно одговору на питање број 1 рок извршења услуге биће 45 дана од дана увођења у посао.

заменик члана комисије за јавну набавку бр. 1859-31/21/2016

Ред.бр.	Име и презиме	Потпис
1.	всл Снежана Марковић, службеник за јавне набавке, заменик члана комисије	