



ВОЈНА ПОШТА

Број 1102

број 2112 - 13
21.03.2018 године
БЕОГРАД

Чувати до _____
Функција _____ редни број _____
Обрађивач _____
Датум _____

Објашњење конкурсне документације
и додатне информације, доставља.-

Комисија за јавну набавку добара – специјални акумулатори (јавна набавка заведена под редним бројем 1.1.2-815-49/2017 у ВП 1102 Београд - у даљем тексту Комисија), проучила је допис потенцијалног добављача (у ВП 1102 Београд заведен под бројем 2112-7 од 19.03.2018. године) и извршила анализу питања како би се набавка успешно спровела према Закону о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон).

На основу свега изнетог достављамо одговор према следећем:

1. **Питање:** Основна изведба ових специјалних акумулатора је у корпама (сандук + метална корпа). Такође, на фотографијама у конкурсној документацији на странама 6 и 11, (у питању су две идентичне фотографије са детаљима полних извода и заштитником) приказан је акумулатор са корпом и сандуком.

На страни 5 у табели под називом „Опис број 1“ и на страни 10 у табели под називом „Опис број 2“, у пољима 9, 10 и 11 (дужина, ширина, висина) пише „Максималне прихватљиве димензије основе акумулатора су дате на сликама од 1 до 7 односно на сликама 8 до 14“.

На поменутих сликама 1 до 7 и 8 до 14 приказане су димензије основе акумулатора без сандука и корпе. Обзиром на горе наведено, није јасно да ли се траже акумулатори у комплексу са корпама (сандук + метална корпа) или се траже акумулатори који ће од стране купца бити накнадно смештани у сандуке и корпе.

Пракса је да се акумулатори „специјал“ производе заједно са сандуком и корпом, јер се специфични полни изводи у самој производњи акумулатора фиксирају вијцима за дрвену кутију и није практично нити сигурно то накнадно дорађивати.

О којој је изведби реч?

Одговор: На фотографијама у конкурсној документацији на странама 6 и 11 приказан је акумулатор са корпом и сандуком **искључиво у циљу дефинисања облика прикључних полова акумулатора** што је наведено на страни 5 у табели под називом

„Опис број 1“ у колони 12 то јест у колони напомена. У наведеној колони пише „Прикључак према сликама из табеле“. Такође на страни 10 у табели под називом „Опис број 2“ у колони 12 то јест у колони напомена пише „Прикључак према слици из табеле“. Специјални акумулатори се често производе у комплету заједно са сандуком и корпом, али то **није правило**. Такође **није правило** да се у самој производњи акумулатора специфични полни изводи фиксирају вијцима за дрвену кутију што се види на акумулаторима са фотографија на странама 6 и 11.

У конкурсној документацији је реч о акумулаторима без дрвеног сандука и корпе.

2. **Питање:** Прегледом фотографије са детаљима полних извода и заштитником констатовано је да је на слици приказан акумулатор који је био производ некадашње Фабрике акумулатора Сомбор.

У прилогу овог питања шаљемо технички цртеж са kotaма који одговара документацији по којој је произведен тај, на фотографији приказан акумулатор.

Обзиром да постоји могућност да је мерење димензија тражених у тендерској документацији рађено на различитим тачкама у односу на технички цртеж којег смо послали у прилогу, где се може радити о разлици од неколико милиметара, молимо вас да нам потврдите да ли димензије и изведба акумулатора у техничком цртежу којег смо послали могу бити прихваћене као одговарајуће.

У том смислу:

- висина у распону 230 - 238 мм

Могуће да је мерено без металне корпе и/или поклопца. Са корпом и поклопцем висина треба да износи 248мм +/- 2мм.

Разлика у односу на захтевано износи +10мм +/- 2мм

- дужина у зони прикључних полова у распону 560-570 мм

Могуће да је мерено без заштитног поклопца за полне изводе или слично. Укупна дужина треба да износи 590мм +/-2мм.

Разлика у односу на захтевано износи +20мм +/- 2мм

- ширина у зони прикључних полова у распону 234 до 236 мм

Могуће да је мерен сандук без заштитне металне корпе. Укупна ширина треба да износи 240мм +/- 1мм.

Разлика у односу на захтевано износи:

За акумулатор 12V135Ah (-4мм) +/- 1мм

За акумулатор 12V140Ah +3мм +/- 1мм

Одговор: Димензије акумулатора које ће бити прихваћене дате су у конкурсној документацији. Наручилац ће се у свему придржавати захтева из конкурсне документације.

3. **Питање:** Да ли је могуће у обе варијанте понудити исту димензију, обзиром да је разлика једино у ширини те да се ради о разлици од -4 до + 3 мм?

Одговор: Није могуће у обе варијанте понудити исту димензију, због расположивог простора за смештај акумулатора 12V 135 Ah.

Достављено:

- Портал УЈН РС
- Портал МО РС,
- Одељењу за одржавање ВП 1102 Београд
- Архива ВП 1102 Београд – оригинал