



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 - 76/19
10.02.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а .-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања заинтересованог лица дана 27.12.2019. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање број 1:

Питање br. 1:

Kod - Stambenog kontejnera, tip B i Kontejnera za dežurnu službu -, između ostalog predvide li ste da u jednom delu kontejnera bude kupatilo sa sanitarijama i ostalim potrebnim elementima. Za pod ste predvide li da celokupni kontejner bude obložen sendvic panelima sa ispunom PUR Elastik 40 mm, drvenom oblogom vrsta blazujka 18-20 mm i završnim podom od pvc 2 mm, a za pregradne zidove sendvic paneli sa ispunom PUR 40 mm, u belosivoj boji RAL 9002.

Nasa pitanja glase:

- Da li u delu kupatila sa sanitarijama ide ista vrsta poda ili se u tom delu ugradjuju keramičke pločice na odgovarajućoj podlozi?
- Da li u delu kupatila sa sanitarijama, pregradni zidovi za tus kabinu ostaju prema Vasem zahtevu ili se na tri zida tus kabine lepe keramičke pločice i ako se lepe do koje visine zida?

Ovo pitanje se takodje odnosi i na sanitarni kontejner – kupatilo, gde postoje pet tus kabina sa pregradnim zidovima.

Одговор на питање број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Код стамебног контејнера тип Б, техничка карактеристика Под, мења се и гласи:

Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm. У санитарном делу, облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.

Код контејнера за дежурну службу, техничка карактеристика Под, мења се и гласи:

Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm. У санитарном делу, облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.

Такође, наручилац жели да нагласи да се на преградним зидовима купатила са санитаријама, као и преградним зидовима санитарних контејнера не постављају керамичке плочице.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у одговарајућим деловима у складу са Законом о јавним набавкама на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

НАПОМЕНА:

Pitanje br. 2:

Kod -Stambenog kontejnera tip B, Sanitarnog kontejnera muski, zenski i kupatila, Kontejnerskog sistema za obedovanje i Kontejnera za dezurnu sluzbu – izmedju ostalog, predvideli ste postavljanje odredjenog broja umivaonika u zavisnosti od vrste kontejnera.

Дана 05.02.2020. године у 14:10 часова за факса број од заинтересованог лица пристигао је један лист са питањем број 1 за ЈН број 86/2019 (одштампан извештај са факса *error*). Имајући у виду да је на истој страни и питање број 2 које није потпуно, комисија је закључила да заинтересовано лице није у потпуности доставило питања.

У складу са чланом 20. ЗЈН комисија је покушала да достави путем факса обавештење о неуспелом пријему факса заинтересованог лица (*акт наручиоца 967-68/19 од 06.02.2020. године*) међутим факс заинтересованог лица није у функцији (извештај са факс машине *no respons*).

Дана 07.02.2020. године, наведени акт наручиоца упућен је заинтересованом лицу путем поште уз повратницу.

Наручилац упућује заинтересовано лице на конкурсну документацију поглавље VII. тачка 8.13.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде о начину на који се упућују питања.

Комисија је одговорила на питање број 1 јер је исто прослеђено у потпуности.

ОТ/.

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл. инж.