

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/6765-5
од 08.09.2015. год.
БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези
ЈН бр. 157/15, доставља.-

Веза: Позив за достављање понуде инт. бр. 02-1-4/6765-4 од 31.08.2015. године.

Питања:

1. Питање: Која врста ПВЦ пода вам треба (хомогени, хетерогени, дебљина...)?
2. Где се одлаже стари под након скидања?

Одговор на питања:

1. Одговор: ПВЦ под произвођача TARKETT типа Optima или одговарајући, хомогени, дебљине минимум 2mm, класе 34/43, ПУР заштите, абразивне групе Т, максимална тежина 2800gr/m², ПВЦ угаоне лајсне 40x20mm.
2. Одлагање и одношење старог пода након скидања је обавеза Извођача радова.

СН/СМ

ДИРЕКТОР
пуковник
мр Деспот Јанковић, дипл.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- одељењу за набавке
- архиви