



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 - 85/19
13.02.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања заинтересованог лица дана 11.02.2020. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање број 1:

Питање br. 1:

Kod - Stambenog kontejnera, tip B i Kontejnera za dežurnu službu -, između ostalog predvideli ste da u jednom delu kontejnera bude kupatilo sa sanitarijama i ostalim potrebnim elementima. Za pod ste predvideli da celokupni kontejner bude obložen sendvic panelima sa ispunom PUR Elastik 40 mm, drvenom oblogom vrste blazujka 18-20 mm i završnim podom od pvc 2 mm, a za pregradne zidove sendvic paneli sa ispunom PUR 40 mm, u hlosivoj boji RAL 9002.

Nasa pitanja glase:

- Da li u delu kupatila sa sanitarijama ide ista vrsta poda ili se u tom delu ugradjuju keramičke pločice na odgovarajućoj podlozi?
 - Da li u delu kupatila sa sanitarijama, pregradni zidovi za tus kabinu ostaju prema Vasem zahtevu ili se na tri zida tus kabine lepe keramičke pločice i ako se lepe do koje visine zida?
- Ovo pitanje se takodje odnosi i na sanitarni kontejner -- kupatilo, gde postoje pet tus kabina sa pregradnim zidovima.

Одговор на питање број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Одговор на постављено питање у складу са актом наручиоца број 967-76/19 од 10.02.2020. године.

Питање број 2:

Питање br. 2:

Kod -Stambenog kontejnera tip B. Sanitarnog kontejnera muski, ženski i kupatila, Kontejnerskog sistema za obedovanje i Komijnera za dežurnu službu – između ostalog, predvideli ste postavljanje određenog broja umivaonika u zavisnosti od vrste kontejnera.

Nase pitanje glase:

- Da li kod ovih kontejnera, prilikom postavljanja umivaonika na zidu ili delu zida na koji se kace umivaonici ,treba postavljati keramicke ploce kao zastitu zida protiv vlage?

Одговор на питање број 2:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Наручилац иза умиваоника није предвидео керамичке плочице.

Питање број 3:

Pitanje br. 3:

Kod – Sanitarnog kontejnera, muski i zenski- izmedju ostalog predvideli ste po pet wc kabina sa pregradnim zidovima i vratima za zatvaranje istih. Za otvaranje vrata wc kabina ste predvideli da budu ka unutra.

Nase pitanje glase:

- Po svim standardima vrata za otvaranje wc kabina se postavljaju sa otvaranjem na spolja, pre svega, iz bezbednosnih razloga a i zbog velicine kabine.
Da li ostajete pri Vasem zahtevu da se vrata otvaraju ka unutra ili da se vrata otvaraju ka spolja?

Одговор на питање број 3:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

У санитарним контејнерима, у кабинама предвидети отварање врата на споља.

Питање број 4:

Pitanje br. 4:

Na strani br. 17 i 18 konkursne dokumentacije, da raspolaze dovoljnim tehnickim kapacitetom:
-Atest uz koji se prilaze izvestaj o ispitivanju , u skladu sa Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradjevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlasćenje za atestiranje tih proizvoda (Službeni list SFRJ br. 24/90)....

Nase pitanje glase:

Da bi kao ponudjaci mogli da ispunimo Vas uslov vezan za otpornost prema požaru stepena II, sto za elemente konstrukcije znaci:

- za zidoveminimum 1 sat,
- za krovnu konstrukcijuminimum ¼ sata,

morali bi da za izradu kontejnera upotrebimo potpuno drugaciju konstrukciju istih, potpuno drugaciju vrstu izolacionih materijala kao i potpuno drugaciju elektro instalaciju.

Takva vrsta kontejnera ne zadovoljava Vase zahtevane tehnicke karakteristike pocev od konstrukcije izolacije, elektro instalacija itd.

Takodje bi kontejneri koji zadovoljavaju Vase uslove za protivpožarnu zastitu bili skuplji od kontejnera koje vi trazite prema vasim specifikacijama, - minimum 50 %.

Na kraju, da bi posedovali validan protivpožarni Atest u Republici Srbiji – jedini ovlasćeni organ za izdavanje Atesta je MUP RS.

_____.
_____.

Molimo Vas stav po pitanju protivpožarnog atesta?

Одговор на питање број 4:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Испитивање и издавање атеста у погледу отпорности према пожару је прецизирано у Правилнику о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ 24/90), као што је и наведено у конкурсној документацији.

Питање број 5:

Pitanje br. 5:

Na strani br. 18 – poslovni kapacitet 9 (kopija otpremnica ili računa na kojima se vidi broj kontejnerskih jedinica, najmanje 350 komada).

Kako smo mi dugogodišnji prodavci kontejnera jednog od vodećih svetskih proizvođača svih vrsta kontejnera, trazili smo od njih da idemo sa zajedničkom ponudom, posto ovaj uslov, po našim saznanjima, retko ko u Srbiji može da ispuniti.

Oni su principijelno prihvatili našu ponudu ali su nam dostavili dokument koji vazi za sve članice EU. Isti, koji je javno dostupan u originalnoj verziji ,zajedno sa prevodom na srpski dostavljamo Vam u prilogu.

Iz njega se vidi da je regulativama svaki prodavac garantuje tajnost podataka, te shodno ovoj regulativi oni ne smeju da daju spisak svojih kupaca sa kolicinama prodatih kontejnera ali mogu da nam dostave reference i referencijske podatke o prometu kompanije iz koje se može videti obim i prodaja njihovih proizvoda.

Molimo Vas za Vas stav po pitanju ovog tenderskog uslova?

Одговор на питање број 5:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Копија отпремница, копија рачуна на којима се види број контејнерских јединица или неки други документ произвођача понуђеног добра на меморандуму произвођача, на матерњем језику произвођача или енглеском језику и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача на основу кога се недвосмислено може утврдити број контејнерских јединица.

Питање број 6:

PITANJE GLASI:

Molimo Vas da proverite naše navode po pitanju ispunje PIR 60 mm, posto isti ne ispunjavaju zahteve od 1 h za zidove i ¼ h za krovnu konstrukciju. Na osnovu sertifikata i prakticnih izvedbi u proizvodnji predlazemo da se za ispunu zidova koristi kamena vuna debljine 110 mm a za krovnu konstrukciju mineralna vuna debljine 100 mm tako da oba ova elementa sa sigurnoscu i sa svim potrebnim sertifikatima ispunjavaju Vase zahteve o protivpozarnoj sigurnosti.

Одговор на питање број 6:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

По питању испуне панела и саме конструкције контејнера, остајемо при претходно дефинисаним спецификацијама.

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у одговарајућим деловима у складу са Законом о јавним набавкама на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

ОТ, БЛШ/.

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл. инж.