



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 - 88/19
18.02.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања заинтересованог лица дана 12.02.2020. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање број 1:

1. Имајући у виду чињеницу да смо dobili potvrdu da PUR Elastik 40mm ispuna ne ispunjava uslove o protivpožarnosti, a da očekujemo odgovor od proizvođača povodom uslova protivpožarnosti (min 1h) PIR ispune u panelu od 60mm, s obzirom da postoje indicije da ova ispuna (PIR 60mm) takođe ne ispunjava uslove protivpožarnosti od minimum 1h, da li je umesto toga dozvoljeno ponuditi ispunu zidnih sendvič panela sa 80mm izolacijom od kamene vune, posebno имајући у виду чињеницу да наведена izolacija sa sigurnošću ispunjava uslove otpornosti od požara za zidove – minimum 1sat (EI60)?

Одговор на питање број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

По питању врсте испуне панела, остајемо при претходно дефинисаним спецификацијама.

ОТ/.

НАЧЕЛНИК
п у к о в н и к
др Александар Цакић, дипл. инж.