

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/6991- 11
11 AUG 2017 година
БАТАЈНИЦА

Одговор на питања,
у вези ЈН бр. 182/17, доставља.-

1. Питање: (21 ставка из спецификације - PRIGUŠNICA 250W 220V 50HZ, 10 комада) Није наведено за коју сијалицу је пригушница: за метал калогени или живину сијалицу?
Одговор: Пригушница за живину сијалицу високог притиска 250W 220V 50HZ.

2. Питање: (32 ставка из спецификације - SIJALICA 400W E40 NQIT ZA REFL TECNO/EXP, комада 10) Фирма Торасо – Београд не постоји већ 10-15 година, њихов каталог је недоступан, наведите о каквој сијалици се ради: натријумова, метал-халогена, живина; наведите облик сијалице: елипса или цеваста?
Одговор: Сијалица натријумова SON-H Pro 350W; E40 Елипса 2000K.

3. Питање: (35 ставка из спецификације - SIJALICA ŽIVIN.BEZ PRIGUŠ.125W 220V E-27, комада 20) Живине сијалице су забрањене од 13.04.2015.год.(Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа, Сл.гласник бр. 99/2010. Наша сугестија : пређите на ЛЕД сијалице, адекватна снага сса 15W, грло E27.
Одговор: Компактне флуоинтегрисане, грло E27, снага 32W ≥2150lm.


4. Питање: (36 ставка из спецификације - SIJALICA ŽIVINA 220V 125W) Иста напомена као и за ставку 35. Наша сугестија: пређите на ЛЕД сијалице, адекватна снага сса 15W, грло E27 из светиљке избацити пригушницу.
Одговор: Компактне флуоинтегрисане, грло E27, снага 32W ≥2150lux.

5. Питање: (37 ставка из спецификације - SIJALICA ŽIVINA BEZ PRIGUŠN 500W 230VAC)) Иста напомена као и за ставку 35. Наша сугестија: пређите на ЛЕД сијалице, адекватна снага 50W, грло E27.
Одговор: Сијалица натријумова SON-H Pro 350W; E40.

6. Питање: (38 ставка из спецификације - SIJALICA ŽIVINA VTFL 220V 400W) Иста напомена као и за ставку 35. Наша сугестија: пређите на ЛЕД сијалице, адекватна снага 50W, грло E27, из светиљке избаците пригушницу.

Одговор: Сијалица натријумова SON-H Pro 350W; E40.

СН




Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у једном примерку и достављено:

- наслову
- одељењу за набавку
- а/а

ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл.инж.



Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране