

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/8380- 11
2017 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Славица Накарада

Обавештење у вези
ЈН бр. 216/17, доставља.-

Веза: Позив за достављање понуде бр. 02-1-4/8380-6 од 07.07.2017. године

Неопходна су нам додатна објашњења у вези са партијом број 4.

Партија бр. 4 Смарт UPS уређај 1 и Смарт UPS уређај 1

Техничком спецификацијом је предвиђено да излазни конектори буду 8 x IEC 320 C12.

Питања: Да ли је прихватљиво понудити уређај са излазним конекторима 8 x IEC 320 C13, узимајући у обзир да су они стандардни?

Одговор:

Техничком грешком је у конкурсној документацији објављено да излазни конектори треба да буду IEC 320 C12. Ово није тачно. Свих 8 (осам) излазних конектора треба да буду IEC 320 C13.

СН

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- одељењу за набавке
- архиви

ДИРЕКТОР
Дуковник
мр. Деснот Јанковић, дипл.инж.


