



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

12 JUN 2017 5648 -7

2017. године

Измена конкурсне документације у
отвореном поступку јавне набавке бр.
230/17,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12 и 14/15), Наручилац, Војномедицинска академија, врши измену конкурсне документације на страни 28 обрасца бр. 2 КД.

Конкурсна документација мења се и гласи:

Напомена : све испоручене – уграђене пумпе потребно је да буду истог произвођача. Уз понуду доставити каталог/извод из каталога произвођача пумпи и маркером означити тражене карактеристике пумпи.

Све испоручене – уграђене пумпе треба да буду трофазне, тј. да имају радни напон 3 x 400V

Ова измена је саставни део конкурсне документације.

Прилог: страна 28 конкурсне документације

ГД/МВ

Достављено:

-у омот предмета 5648/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

- израда окончаног обрачуна
- записничка примопредаја извршених радова

Паушално _____ дин

Напомена : све испоручене – уграђене пумпе потребно је да буду истог произвођача. Уз понуду доставити каталог/извод из каталога произвођача пумпи и маркером означити тражене карактеристике пумпи.

Све испоручене – уграђене пумпе треба да буду трофазне, тј. да имају радни напон 3 x 400V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УСЛУГЕ

ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (без урачунатог ПДВ-а) :

ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ (са урачунатим ПДВ-ом):

ВРЕДНОСТ ПДВ-а

НАПОМЕНА:

У СПЕЦИФИКАЦИЈИ УСЛУГЕ ДАТЕ СУ ПЛАНСКЕ КОЛИЧИНЕ, А ОБРАЧУНАВАЋЕ СЕ И ФАКТУРИСАТИ СТВАРНО ИСПОРУЧЕНЕ И УГРАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ.

ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ОДГОВОРИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ УСЛУГЕ.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2017. године

М.П.

читак отисак
печата

ПОНУЂАЧ

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)