

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/9640-5
22 OCT 2019 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2024
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Славица Накарада

Обавештење у вези
ЈН бр. 283/19, доставља.-

Веза: Позив за достављање понуде бр. 02-1-4/9640-4 од 16.10.2019. године

На страни 1 од 3 за позицију бр. 1 стоји: Гаранција 60 месеци.

На страни 2 од 3 стоји: Гарантни рок: гаранција најмање 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема добара.

Питање бр. 1

Који је гарантни рок за светиљку а који за прикључну плочу ?

Одговор: за светиљку гарантни рок је 60 (шездесет) месеци а за прикључну плочу 12 (дванаест) месеци.

Питање бр. 2

Да ли као доказ гаранције (60 месеци) за светиљку обавезно треба доставити гаранцију произвођача?

Одговор: да, потребно је приложити гаранцију произвођача.

Питање бр. 3

На страни бр. 1 од 3 за позицију бр. 1 стоји: IP 66/67; IK 08/09/10, светлосни флуks 100-145lm/W

Да ли светиљка мора да буде у степену заштите IP67?

Одговор: Да, светиљка мора да буде у степену заштите IP67.

Питање бр. 4

Да ли је као доказ да је светиљка у степену заштите IP67 обавезна достава атеста према стандарду SRPS EN 60598-1 SRPS EN 60529 издат од акредитоване независне лабораторије?

Одговор: Да, потребно је доставити наведен атест.

Питање бр. 5

Да ли је као доказ да је светиљка у степену заштите IK 08/09/10 обавезна достава атеста према стандарду SRPS EN 62262-1 SRPS EN 60068-2-75 издат од акредитоване независне лабораторије?

Одговор: Да, потребно је доставити наведен атест.

Питање бр. 6

Да ли је као доказ светлосног флуksа обавезна достава фотометрије од независне акредитоване лабораторије?

Одговор: Да, потребно је доставити наведен атес.

Питање бр. 7

Да ли је обавезна достава каталога произвођача за понуђена добра?

Одговор: Пожељно је доставити наведен атест.

СН *Ј* -

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- наслову
- одељењу за набавке
- архиви

ДИРЕКТОР

пуковник

др. Деспот Јанковић, дипл. инж.

