

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/1324- 5
19 FEB 2019 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2023
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Славица Накарада

Обавештење у вези
ЈН бр. 28/19, доставља.-

Веза: Позив за достављање понуде бр. 02-1-4/1324-4 од 13.02.2019. године

Питање:


Молимо вас за појашњење захтева и прецизнију дефиницију описа посла, у смислу да ли се периодична верификација врши сходно тачки "62 ПЕРИОДИЧНА ВЕРИФИКАЦИЈА" стандарда SRPS HD 60364-6:2012.

Одговор:

Потребна мерења у складу са стандардом SRPS HD 60364-6:2012, садржи:

- Отпор изолације
- Отпор петље
- Провера система заштите.

СН 


ДИРЕКТОР
пуковник
др Деспот Јанковић, дипл. инж.


Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- наслову
- одељењу за набавке
- архиви