



ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 309-14

24.07.2019. године

БЕОГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у вези ЈН број 162/19 – "Унутрашњи грађевински и електро радови за МЦ Одбрана, Београд", достављамо вам следеће

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Питања понуђача у поступку јавне набавке:

На страни 24/46 у Електро и пратећим радовима на побољшању расвете у великој галерији у објекту Дом војске, у позицији 25 нам је наш добављач тражио да разјасните које су ЛЕД светиљке у питању: 2x18, 1x18 или 4x18. По вашем опису из предмера испада да мењате само флуо цеви за лед цеви. Да ли сте планирали комплет светиљку са ЛЕД цевима?

У опису позиције 25. се наводи: Набавка материјала и уградња лед светиљке дужине 120цм, боја светла 4500к (дневно светло), напајање мрежно 220v, 50hz, 18w, 1640 lumena. У цену урачунати демонтажу постојеће светиљке. Обрачун по комаду.....300 комада.

Одговори наручиоца:

У позицији бр. 25, светиљке су 1x18 и мења се 300 комада, као што је и наведено у конкурсној документацији, а у позицији 26. је тражено 150 носача. Да вам још ближе појаснимо: на палфону има 300 светиљки 1x18, од тога на 150 се мењају само лед цеви а 150 се мењају комплетно (носачи и цеви), тако да је у опису конкурсне документације дато: 300 цеви и 150 носача.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈН:

кп Виолета Николић, дипл.инж.арх.

вс Југослав Танасковић, дипл.ел.инж.

вс Биљана Кнежевић, грађ.инж.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

потпуковник

сц Милош Колаковић, дипл.инж.

Достављено:

- на портал јавних набавки,
- на интернет страници МО.