

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/11370-Ј
23 NOV 2016 година
БАТАЈНИЦА

Одговор на питања,
у вези ЈН бр. 260/16, доставља.-

1. Питање: (10 ставка из спецификације) Кутија разводна 6-полна за на зид; Да ли сте мислили разводна кутија са 6 увода?

Одговор: Ради се о кутији са 6 извода.

2. Питање: (28 ставка из спецификације) Осигурач електронике 500А – ултра брзи.

Тражена количина је 0. Дали ћете ову позицију уопште набављати? Ако је набављате, молим Вас појасните који осигурач је у питању? Ако можете наведите модел или референце произвођача који ван треба, која му је намена?

Одговор: За ову позицију не треба давати понуду.

3. Питање: (42 ставка из спецификације) Осигурач за отц. кут. 600V 80-100А; L=20

Тражена количина је 0. Дали ћете ову позицију уопште набављати? Ако је набављате, појасните који је осигурач је у питању? Ако можете наведите модел или референце произвођача који ван треба?

Одговор: За ову позицију не треба давати понуду

4. Питање: (47 ставка из спецификације) Основа ножастог трополног осигурача NVT-001.

Да ли мислите на основу NVT-00 или NVT-1?

Одговор: Ради се о осигурачу NVT-00 100А.

5. Питање: (58 ставка из спецификације) Пригушница 250W 220V 50HZ. Да ли вам треба живина, металхалогена или натријумова пригушница?

Одговор: Живина пригушница.

6. Питање: (62 ставка из спецификације) Прикључница 32А/380V FIZS 3243.

Да ли мислите на индустријску прикључницу 3Р од 32А?

Одговор: Да, индустријска трофазна 32А, напон 400/230V, произвођач FEMAN Јагодина или одговарајући.

7. Питање: (63 ставка из спецификације) Прикључница 32А/380V FIZS 3253.

Да ли је ова ставка као и претходна? Да ли мислите на индустријску прикључницу 3Р од 32А?

Одговор: Да, индустријска 32А, напон 400/230V, произвођач FEMAN Јагодина или одговарајући.

8. Питање: (68 ставка из спецификације) Сијалица 220V 15W E27

Да ли је у питању штедљива сијалица?

Одговор: Треба да стоји 220V 75W E27

9. Питање: (75 ставка из спецификације) Сијалица 400W E40 NQIT REFL TECNO/
Да ли је у питању живина, металхалогена или натријумова сијалица?
Одговор: Живина.

10. Питање: (78 ставка из спецификације) Сијалица KRYPTON 4,8V/0,75A за GP-L10.
Тражена количина је 0. Дали ћете ову позицију уопште набављати?
Одговор: За ову позицију не треба давати понуду.


11. Питање: (84 ставка из спецификације) Стезаљка петополна (порцуланска) 70.
За који пресек проводника?
Одговор: 4mm².

12. Питање: (91 ставка из спецификације) Светиљка плафонска са сенилом и ST.B.
Која светиљка је у питању? Које снаге? Шта значи ST.B.?
Одговор: Одговара светиљка са обичном сијалицом са стандардним грлом E-27 и заштитом (сенилом).

13. Питање: (104 ставка из спецификације) Арматура IP 54 за две флуо цеви 2x36W, 1200mm.
Да ли можемо да вам понудимо светиљку 2x36W у IP-65 заштити?
Одговор: Да, можете понудити светиљку 2x36W у IP-65 заштити.

СН 

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у једном примерку и достављено:
- наслову
- одељењу за набавку
- а/а



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
ср **Борис Затецало, дипл.инж.**



Постављено на Портал:
- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране