



Čuvati do : do 5 godina MFGTI
Funkcija 30, redni broj 51
Datum: 09.05.2014
Obrađivač Dejan Đokić

REPUBLIKA SRBIJA
VOJSKA SRBIJE
TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
int.br. 436 - 5

09 MAY 2014 .godine
Č A Č A K

fax:

Na osnovu člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012), Pravilnika o obavezanim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova broj 110-00-2/2013-01 od 27.03.2013.god.

RS MO GŠ VS - Kopnena Vojska TRZ "Čačak" - Čačak

objavljuje

P O Z I V

za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti br. 32/2014

1. Naručilac : RS MO i GŠ VS - Kopnena Vojska - TRZ "Čačak", Dr Dragiše Mišovića br.167 - Čačak internet stranica www.nabavke.mod.gov.rs

2. Vrsta naručioca : korisnik budžetskih sredstava.

3. Vrsta postupka : javna nabavka male vrednosti.

4. Vrsta predmeta : javna nabavka usluga .

5. Predmet i naziv javne nabavke je Usluga reparacije ventila za CO2 za stabilni PP sistem PASTOR
Usluge popravke i održavanja uređaja, izuzev električnih

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke : 50531000

6. Nabavka nije oblikovana u partije.

7. Kriterijum za dodelu ugovora je "najniža ponuđena cena", saglasno članu 85. Zakona. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost ima ponuđač koji dostavi kraći rok isporuke.

8. Ponuda sa priloženom dokumentacijom, u svemu prema priloženim obrascima iz priloga, dostavlja se poštom ili neposredno, u zapečaćenoj koverti na adresu TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ" ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 32 /14 Usluga reparacije ventila za CO2 za stabilni PP sistem PASTOR Usluge popravke i održavanja uređaja, izuzev električnih, a na poledini naziv i adresa ponuđača. Ponuda mora da bude podneta na preuzetom originalnom obrascu iz Priloga 1.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10. Ukoliko ponuđač ne izvrši isporuku usluga u ugovorenom roku dužan je da Naručiocu plati ugovorenu kaznu u visini 0,2% dnevno za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna ne može biti više od 5% od ukupne vrednosti usluga isporučnih sa zakašnjenjem.

Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac, odbijanjem od računa pri isplati usluga i to bez predhodnog obaveštenja.

11. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do : 19.05.2014 . godine do 10,00, časova.

12. Pravo učešća u postupku imaju sva ovlašćena pravna i fizička lica registrovana za predmetnu delatnost, koja ispunjavaju uslove iz čl. 75 i čl. 77. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012) uslove i dokaze o ispunjenosti uslova , kao i sva druga potrebna dokumenta po obrascu kao u prilogu 2., ponuđač je obavezan da dostavi uz ponudu.

13. Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda, dana 19.05.14. god. u 10,15 časova, u prostorijama TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose Komisiji svoja punomoćja za učešće u postupku.

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

15. Dodatna obaveštenja i informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon: 032 372-712, osoba za kontakt Dejan Đokić.

NAPOMENA: TRZ "ČAČAK" će dostaviti ventile za CO2 za reparaciju i iste preuzeti po izvršenoj usluzi. Obavezno dostaviti izveštaj o izvršenim radovima na reparaciji ventila za CO2.

Prilog 1. Obrazac ponude

Prilog 2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uslova

Prilog 3. Tehničke specifikacije


Umnoženo u 1 i dostavljeno:

- Uprava za javne nabavke portal portal.ujn.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)
- Ministarstvo odbrane portal www.nabavke.mod.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)
- Odeljenju za snabdevanje

- a / a

PO OVLAŠĆENJU DIREKTORA

Dmitar Kadić, dipl.inž.



P O N U D A

Na osnovu poziva za podnošenje ponuda objavljenog na Portalu javnih nabavki, za javnu nabavku male vrednosti br.32/2014 za nabavku usluga

Usluga reparacije ventila za CO2 za stabilni PP sistem PASTOR

Usluge popravke i održavanja uređaja, izuzev električnih

, dajemo ponudu kako sledi:

1. Ponudu dajemo :samostalno
2. Ponuda se odnosi na celokupnu nabavku.

USLOVI PONUDE

Podatke o jediničnoj ceni, PDV-u i ukupnoj vrednosti uneti u označene kolone specifikacije broj 4726 , prilog 3.

Ukupna vrednost bez PDV-a dinara

Iznos PDV-a u dinarima dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om dinara

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 30 dana dana
od kvalitativnog - kvantitativnog prijema usluga

Rok za rešavanje reklamacija ne može biti duži od 15 dana dana

Rok isporuke ne može biti duži od 20 dana dana

Garantni rok ne može biti kraći od 12 meseci meseci
od dana prijema

Ponuda važi najmanje dana
od dana otvaranja ponuda (ne može biti kraći od 30 dana)

Napomena : _____

Ponudač (naziv) _____

Mesto i datum:

M.P

(ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

**IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA ČL. 75. I 76. ZAKONA U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI**

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač ,

u postupku javne nabavke broj 32/2014:

Usluga reparacije ventila za CO2 za stabilni PP sistem PASTOR

Usluge popravke i održavanja uređaja, izuzev električnih

ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar ;
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
- 3) Ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;
- 4) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
- 5) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je imalac prava intelektualne svojine;

Mesto: _____

Ponuđač

Datum: _____

M.P. _____

red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed. cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed. cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	332025		USLUGA REPARACIJE VENTILA ZA CO₂, STABILNOG PP SISTEMA Potrebna je usluga reparacije ventila za CO₂ za stabilni PP sistem CO₂-50 PASTOR, u količini od 25 kom. Tehničke karakteristike ventila CO₂ su sledeće: -radni pritisak 127 bar -nazivni pritisak NP 200, -otvor bočnog priključka 14mm, -priključak bočni M 35x1.5mm, -priključak donji W 28,8x1/14", -materijal tela ventila- kovani mesing, -težina 1,35kg, -proizvođač PASTOR Zagreb, -primena na posudama CO₂-50 stabilnog PP sistema PASTOR, -otvaranje pneumatsko (gas CO₂) ili mehaničko, -ventil sigurnosti membranski, -otvor za sondu (cev fi 16mm)- konus 1,5 stepeni, -dubina otvora za cev od sonde 15mm. Nakon izvršene usluge reparacije, potrebno je izvršiti probno ispitivanje repariranog ventila na pritisak. 	kom	1,000					

Mesto _____

Datum _____

PONUĐAČ
(potpis i pečat)