



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
Бр. 144 - 16
07.09.2015. године
Београд

Питања и одговори везани за КД
у поступку набавке добара,
ЈН бр. 54/2015,
објављује.-

Наручилац, Дирекција за набавку и продају УСн СМР МО добила је, дана 03.09.2015. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке добара, број набавке 54/2015 – Мрежна опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача.

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) Наручилац даје одговор на постављена питања како следи:

1. Питање:

Партија 4 (ставка редни бр. 12) да ли може да се понуди Rack ормар, стојећи, 42U/19“, са 1000mm уместо 960mm?

Одговор:

За ставку на редно бр. 12 из Партије 4 понуда је одговарајућа ако садржи Rack ормар, стојећи, 42U/19“, са свим карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији за ову ставку, а са димензијама које могу бити у распону од иницијално исказаних (800x960x2000mm, ШxДxВ) до (евентуално) увећаних и то максимално до 10% (било која од димензија) у односу на иницијално исказане, тј. максималних димензија 880x1060x2200mm, ШxДxВ.

2. Питање:

Партија 4 (ставка редни бр. 14) које су димензије Rack ормара, назидног, 15U/19“?

Одговор:

За ставку на редно бр. 14 из Партије 4 понуда је одговарајућа ако садржи Rack ормар, назидни, 15U/19“, са свим карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији за ову ставку (*додатна карактеристика: носивост до 50кг, максимално), а са димензијама: (600 x 600(±2%) x 800(±5%))mm, ШxДxВ.

3. Питање:

Партија 4 (ставка редни бр. 12, 13 и 14) да ли може да се понуди разводни панел 220V са више од 5 (пет) утичних места?

Одговор:

За ставке на редно бр. 12, 13 и 14 у Партији 4 понуда је одговарајућа ако разводни панел 220V садржи минимално 5 (пет) утичних места.

4. Питање:

Партија 4 (ставка редни бр. 12, 13 и 14) Модул RJ45 за patch-panel категорије 6, да ли су „shielded“?

Одговор:

За ставке на редно бр. 12, 13 и 14 у Партији 4 понуда је одговарајућа ако је Модул RJ45 за patch-panel из категорије 6 (*није обавезно да модул буде „shielded“).

СБЧ/

ДИРЕКТОР
пуковник
др Александар Буквић, дипл. инж.