



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6931 - 8
од 15 SEP 2017. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Редовно одржавање објеката МО и ВС
– Замена вентила $\varnothing$ 250 у објекту ВМА
Бр. Набавке 322/17, доставља

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у везизахтева за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 12.09.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: У спецификацији је наведено да вентили који се уграђују морају да поседују одређене карактеристике па између осталог и уградну дужину EN558-1 ред 14 и 15. Да ли можете да прецизирате да ли је ред 14 или 15. Разлика у цени није занемарљива.

Одговор: Предвиђена је уградња овалних засуна, значи мисли се на РЕД 15.

CO ЖП/МВ
ТХ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
ПУКОВНИК
Проф. др Драган Динчић

Умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- наслову,
- у омот предмета 6931/17