



ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 336-10

21.09.2018.год.

БЕОГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/15) у вези ЈН број 233/2018- " Грађевински материјал за редовно одржавање објеката", достављамо следећи

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Питање понуђача:

Ставка 12

"Ставка под редним бројем 12 - Сијалица флуо-неонска 64 W, Филипс или одговарајуће-, Филипс нема овакву флуо цев, као ни већина познатих произвођача, молимо вас да измените конкурсну документацију."

Одговор наручиоца:

Флуо цев која је наведена у Конкурсној документацији број 233/2018 на ставци број 12, набављали смо сваке године уназад, па и 2017. године. Дошло је до грешке приликом куцања, тако да се ради о цеви јачине **65 W**, а не 64 W, али те цеви се дефинитивно производе и постоје на тржишту.

Питање понуђача:

Ставка број 16

" Електромагнетна пригушница за флуо цев 36 W и ставка под редним бројем 4 се не разликују, осим ако не нагласите да за ставку број 4 желите електронску пригушницу, а не обичну . "

Одговор наручиоца:

Пригушница на редном броју 4 треба да буде електронска.

КОМИСИЈА ЗА ЈН:

1. кп Виолета Николић, дипл. инж. арх.

2. вс Биљана Кнежевић, грађ, инж.

3. вс Југослав Танасковић, дипл. инж. ел.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

мајор

сц Милош Колаковић, дипл.инж.

Достављено:

- на портал јавних набавки
- на интернет страници Министарства одбране