



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

бр. 366- 15

15.09.2017. год.

Б Е О Г Р А Д

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда, број 336-14 од 14.09.2017. године, доносим:

О Д Л У К У

о додели уговора у предмету јавне набавке у отвореном поступку за радове на одржавању и поправкама топлотних подстаница, котларница и инсталација централног грејања у објектима у надлежности Гарде, ЈН број 184/17

1. Извршити радове на одржавању и поправкама топлотних подстаница, котларница и инсталација централног грејања у објектима у надлежности Гарде, према извештају о стручној оцени понуда бр. 366-14 од 14.09.2017. године.
2. Набавку радова извршит склапањем уговора са фирмом "ЕНЕРГОТОК" д.о.о. Београд, улица Димитрија Котуровића број 54, која је доставила благовремену и прихватљиву понуду.
3. Набавку предметних радова извршиће комисија формирана на основу Решења наредбодавца ВП 2289 Београд, број 366-3 од 14.06.2017. године, за реализацију јавне набавке у отвореном поступку – „Радови на одржавању и поправкама топлотних подстаница, котларница и инсталација централног грејања у објектима у надлежности Гарде“, ЈН број 184/17.
4. Исплату за извршене радове извршити по окончаној ситуацији из буџета "01" по расходу 4251 на шифри плана "817" Војне поште 2289 Београд, на основу редног броја 1.2.69 Плана јавних набавки добара, услуга и радова за 2017. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:

1. Позив за достављање понуда са конкурсном документацијом је објављен на Порталу јавних набавки интернет сајта Министарства одбране и на Порталу јавних набавки интернет сајта Управе за јавне набавке.
2. Понуде у запечаћеним ковертама, у траженом року, су доставили следећи понуђачи:

Деловодни број и датум понуде	Назив или шифра понуђача	Адреса понуђача
366-9 од 14.09.2017. год.	"ТЕРМАНОВА" д.о.о.	11070 Н.Београд, улица Јурија Гагарина број 31 в
366-10 од 14.09.2017. год.	"ЕКО-ДИМ" д.о.о.	Панчево, улица Карађорђева број 13
366-11 од 14.09.2017. год.	"ЕНЕРГОТОК" д.о.о.	Београд, улица Димитрија Котуровића број 54

3. Понуде се оцењују на основу критеријума "највећи број пондера" уз испуњење обавезних и додатних услова наведених у конкурсnoj документацији.
4. Предрачунска вредност радова је 3.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом.
5. Комисија за јавне набавке је установила следеће:
 - да су у року за достављање понуда примљене 3 благовремене понуде;
 - није имало неблаговремено достављених понуда;
 - отварању понуда су присуствовали представници понуђача "ЕНЕРГОТОК" д.о.о. Снежана Митровић и Горан Јелић.

6. Благовремено достављена и прихватљива понуде је понуда:

- "ЕНЕРГОТОК" је доставио сву тражену документацију и нуди у понуди број 153-09/17 од 14.09.2017. године, нуде да изведу све предвиђене радове за укупну цену радова на механичком чишћењу котлова, димних канала и димњака од 164.600,00 динара без ПДВ-а односно $C_1=197.520,00$ динара са ПДВ-ом, цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у радно време од 08,00 до 16,00 часова, $C_2=895,00$ динара/час без ПДВ-а и цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у ванрадно време викендом и празником $C_3=1.350,00$ динара/час без ПДВ-а. Процентуални износ за манипулативне трошкове при набавци резервних делова и материјала за одржавање и поправке је $K=10\%$. Гарантни рок је 2 године.

Благовремено достављене и неприхватљиве (због битних недостатака понуда) су понуде:

- "ТЕРМАНОВА" д.о.о. у понуди број 15-П-24/17 од 13.09.2017. године, нуди да изведу све предвиђене радове за укупну цену радова на механичком чишћењу котлова, димних канала и димњака од 95.400,00 динара без ПДВ-а односно $C_1=114.480,00$ динара са ПДВ-ом, цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у радно време од 08,00 до 16,00 часова, $C_2=980,00$ динара/час без ПДВ-а и цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у ванрадно време викендом и празником $C_3=1.400,00$ динара/час без ПДВ-а. Процентуални износ за манипулативне трошкове при набавци резервних делова и материјала за одржавање и поправке је $K=5\%$. Гарантни рок је 2 године.

Понуда је неприхватљива јер понуђач "ТЕРМАНОВА" д.о.о. није у понуди доставио меницу, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Понуда је неприхватљива и због тога што понуђач није испунио додатне услове јер није доставио: потврду НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 (три) године, фотокопије образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговаравајући образац одјава-пријава) за лица (укупно 10 лица) којом се доказује да су иста у радном односу код понуђача а за лице из тачке 5. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ) ако је ангажовано по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично) потребно је било доставити фотокопију документа о ангажовању, да има најмање 1 (једног) запосленог високе стручне спреме запосленог на неодређено време или ангажованог код понуђача по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично), са положеним противпожарним испитом код Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, да има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера машинске струке на неодређено време са пуним

радним временом (достављено само за једног), да има најмање 3 (три) сертифицикована заваривача запослена на неодређено време са важећим сертификатима сходно стандарду SRPS EN ISO 9606-1 издатог од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO / IES 17024 и то 1 (једног) заваривача са важећим сертификатом 111, 1 (једног) заваривача са сертификатом 135 и 1 (једног) заваривача са сертификатом 311, да поседује минимум по једну квалификовану технологију заваривања (WPQR) за угљеничне челике (из групе материјала 1.1 CR ISO 15608), за суочени тип споја BW за поступке 111, 135 и 311, да има најмање три запослена бравара на неодређено време, да поседује обим акредитације за испитивање вентила сигурности према стандарду SRPS EN ISO 4126-1:2014, и за испитивање хидростатичким притиском коморних котлова према стандарду SRPS EN 12953-5:2010 који је издате од стране Акредитационог Тела Србије и да поседује полису осигурања за осигурање лица од последица несрећног случаја.

- "ЕКО-ДИМ" д.о.о. у понуди број 063/17 од 12.09.2017. године, нуди да изведу све предвиђене радове за укупну цену радова на механичком чишћењу котлова, димних канала и димњака од 198.800,00 динара без ПДВ-а односно $C_1=238.560,00$ динара са ПДВ-ом, цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у радно време од 08,00 до 16,00 часова, $C_2=1.500,00$ динара/час без ПДВ-а и цену норма часа извршилаца на поправкама, за рад у ванрадно време викендом и празником $C_3=3.000,00$ динара/час без ПДВ-а. Процентуални износ за манипулативне трошкове при набавци резервних делова и материјала за одржавање и поправке је $K=10\%$. Гарантни рок је 2 године.

Понуда је неприхватљива јер понуђач "ЕКО-ДИМ" д.о.о. није у понуди доставио меницу, менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. Понуда је неприхватљива и због тога што понуђач није испунио додатне услове јер није доставио: потврду НБС са подацима о ликвидности за тражени период од 3 (три) године, извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (БОН-ЈН) фотокопије образаца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговаравајући образац одјава-пријава) за лица (укупно 10 лица), којом се доказује да су иста у радном односу код понуђача а за лице из тачке 5. (III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ) ако је ангажовано по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично) потребно је било доставити фотокопију документа о ангажовању, да има најмање 1 (једног) запосленог високе стручне спреме запосленог на неодређено време или ангажованог код понуђача по другом основу (уговор о повременим и привременим пословима, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично), са положеним противпожарним испитом код Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, да има најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера машинске струке на неодређено време са пуним радним временом, да има најмање 3 (три) сертифицикована заваривача запослена на неодређено време са важећим сертификатима сходно стандарду SRPS EN ISO 9606-1 издатог од акредитованог сертификационог тела за особље према SRPS ISO / IES 17024 и то 1 (једног) заваривача са важећим сертификатом 111, 1 (једног) заваривача са сертификатом 135 и 1 (једног) заваривача са сертификатом 311, да поседује минимум по једну квалификовану технологију заваривања (WPQR) за угљеничне челике (из групе материјала 1.1 CR ISO 15608), за суочени тип споја BW за поступке 111, 135 и 311, сертификате SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005. и SRPS OHSAS 18001:2008., да има најмање три запослена бравара на неодређено време, да поседује обим акредитације за испитивање вентила сигурности према стандарду SRPS EN ISO 4126-1:2014, и за испитивање хидростатичким притиском коморних котлова према стандарду SRPS EN 12953-5:2010 које су издате од стране Акредитационог Тела Србије, да поседује полису осигурања за осигурање лица од последица несрећног случаја и да има минимум 3 (три) реализована уговора у последњих пет година (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.) чији је предмет рад на одржавању и поправкама термотехничких инсталација.

Због наведених недостатака а сходно члановима 106. и 107. Закона ЗЈН одбијају се као неприхватљиве понуде фирми "ТЕРМАНОВА" д.о.о. Н. Београд и "ЕКО-ДИМ" д.о.о. Панчево.

7. У оцењивању једине благовремене и прихватљиве понуде примењује се методологија доделе пондера:

Пондерисаће се следећи елементи из понуде:

Ц₁ -укупна цена радова на механичком чишћењу котлова,
димних канала и димњака (са ПДВ-ом):

70 пондера,

Ц₂ -цена норма часа извршилаца на поправкама, за рад у радно
време од 08,00 до 16,00 часова без урачунаог ПДВ-а:

20 пондера,

Ц₃ -цена норма часа извршилаца на поправкама за рад у ванрадно
време викендом и празником без урачунаог ПДВ-а

10 пондера,

Израчунавање пондера:

Пошто је достављена једна благовремена и прихватљива понуда фирме
„ЕНЕРГОТОК“ д.о.о. Београд, пондери се израчунавају само за ту понуду:

$$P_1 = (197.520,00 : 197.520,00) \times 70 = 70 \text{ пондера}$$

$$P_2 = (895,00 : 895,00) \times 20 = 20 \text{ пондера}$$

$$P_3 = (1.350,00 : 1.350,00) \times 10 = 10 \text{ пондера}$$

Укупан број пондера за понуду фирме „ЕНЕРГОТОК“ д.о.о. Београд је:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 70 + 20 + 10 = 100 \text{ пондера.}$$

8. Након извршене стручне оцене понуде, применом критеријума дефинисаног у тачки 7. ове одлуке, комисија је утврдила да је једина благовремена и прихватљива понуда понуђача: "ЕНЕРГОТОК" д.о.о. Београд.

Узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда, број 366-14 од 14.09.2017. године, у предмету јавне набавке у отвореном поступку број 184/17 радове на одржавању и поправкама топлотних подстанција, котларница и инсталација централног грејања у објектима у надлежности Гарде реализовати склапањем уговора са понуђачем:

"ЕНЕРГОТОК" д.о.о., Београд, улица Димитрија Котуровића број 54

који је доставио благовремену и прихватљиву понуду.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу предати захтев за заштиту правау року од 10 (десет) дана од дана објављивања.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

м а ј о р

Милорад Андрић, дипл.инж.

Достављено:

- на портал јавних набавки,
- на интернет страници Министарства одбране
- а/а