



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 6141 - 12

од 09 SEP 2019 године  
БЕОГРАД

Појашњење конкурсне документације  
за јавну набавку број ЈН 367/19, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12 и 14/15), а у вези захтева од 04.09.2019. године од стране заинтересованог лица за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде за ЈН 368/19, Наручилац наводи следеће:

Питање број 1

"Предмет јавне набавке је контрола и поправка две противпо\арне централе типа CEREBERUS и SIEMENS, као и система за гашење пожара типа ХАЛОН. Наведени додатни услови у оквиру кадровског капацитета односе се на обавезу Понуђача да у свом саставу има два дипломирана инжењера електротехнике као и једног дипломираног инжењера машинства са лиценцама Инжењерске коморе.

*Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл.гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016) прописани су посебни услови који су неопходни за обављање послова контролисања инсталација и уређаја аутоматско откривање и дојаву пожара (чл.6) као и за контролисања инсталација и уређаја гашење пожара (чл.7).*

Наводимо да Правилником није предвиђено поседовање лиценци Инжењерске коморе као обавезан услов за обављање послова који су предмет Јавне набавке. У складу са наведеним, очекујемо да лиценце Инжењерске коморе уклоните из додатних услова за доказивање кадровског капацитета. "

**На постављено питање, Наручилац даје следећи одговор:**

Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица и на основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12 и 14/15) измениће конкурсну документацију.

Питање број 2

" Наведеним *Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система* прописани су различити услови за обављање послова контролисања инсталација и уређаја аутоматско откривање и дојаву пожара (чл.6) као и за контролисања инсталација и уређаја гашење пожара (чл.7). Такође две противпожарне централе чија услуга контролисање је предмет Јавне набавке нису упоредиве са аспекта броја понуђача који имају капацитете да изврше предметну набавку, упркос чему је за наведене централе конкурсном документацијом предвиђена заједничка набавка.

Наиме, обзиром да противпожарне централе типа SIEMENS имају ограничен приступ, односно софтверски су програмиране и услугу пружања контроле, тј сам приступ софтверским параметрима које би биле предмет контроле остаје доступан искључиво произвођачу и компанијама које послују и оквиру његове групације.

Прописивањем заједничких услова за набавке наведених услуга поправке три неупоредива система (противпожарних централа и ситема за гашење) директно фаворизујете ограничен број правних лица која могу конкурисати на јавну понуду, обзиром на горе изнета ограничења за обављање било каквих активности ограничености приступа SIEMENS централаи.

Захтевамо да се набавка конципира по партијама како би се обезбедила конкуренција, односно, да инсталација за дојаву пожара типа SIEMENS буде посебна партија, због наведеног ограничења. "

**На постављено питање, Наручилац даје следећи одговор:**

Наручиоцу је потребно додатно време за сагледавање постављеног питања заинтересованог лица.

ЖП,МЂ

Достављено:

- у омот предмета 6141/19

Објављено:

- на Порталу јавних набавки

- на интернет страници МО РС

НАЧЕЛНИК ВМА  
пуковник  
проф. др Мирослав Вукосављевић

