



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 399 - 13
11.06.2019. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор на питање/захтев за додатним
информацијама у ЈН број 10/2019
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези захтева достављеног од стране заинтересованог лица дана 07.06.2019.године, наручилац - Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, објављује одговор:

Заинтересовано лице је дана 07.06.2019. године доставило следеће питање/захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН број 10/2019 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема:

ПИТАЊА:

Partija 1 Aparati za gašenje požara tipa "S"

U konkursnoj dokumentaciji nije naveden standard po kome trebaju da budu izrađeni i isptani aparati za gašenje požara tipa "S", a zahteva se dokaz o kvalitetu ovlašćene ustanove -sertifikat, uverenje ili neki drugi ekvivalentni dokument sa izveštajem o ispitivanju

Pitanje 1: Da li aparati za gašenje požara treba da budu izrađeni i isptani po standardu SRPS EN 3-7 koji je objavljen 26.04.2010. godine?

Partija 3 Aparati za gašenje požara tipa "CO2"

U konkursnoj dokumentaciji nije naveden standard po kome treba da budu izrađeni i isptani aparat za gašenje požara tipa "CO2-5", a zahteva se dokaz o kvalitetu ovlašćene ustanove -sertifikat, uverenje ili neki drugi ekvivalentni dokument sa izveštajem o ispitivanju

Pitanje 2: Da li aparati za gašenje požara treba da budu izrađeni i isptani po standardu SRPS EN 3-7 koji je objavljen 26.04.2010. godine?

PPA CO2 5 kg mora posedovati još jedan sertifikat i to **Sertifikat usaglašenosti prema standardu SRPS EN ISO 9809-12012** izdat od strane Imenovanog tela u Srbiji. Ovaj sertifikat je obavezan za PPA CO2 da bi se isti smeli pustiti u prodaju na teritoriji Republike Srbije kao i da bi se kasnije moglo vršiti servisiranje na HVP kao i punjenje u ovlašćenim punionicama Messer Tehnogas AD.

Pitanje 3: Da li treba dostaviti izveštaj o ispitivanju i za **Sertifikat usaglašenosti prema standardu SRPS EN ISO 9809-12012?**

Partija 7 Komplet vatrogasne opreme podzemnog hidranta VK-5

U konkursnoj dokumentaciji se traži dokaz o kvalitetu ovlašćene ustanove -sertifikat, uverenje ili neki drugi ekvivalentni dokument o kvalitetu iz koga se može nedvosmisleno utvrditi da je ponuđeno dobro u izrađeno po zahtevanoj tehničkoj specifikaciji-standardu.

Ormar za podzemni hidrant ne podleže standardu kao ni oprema, osim vatrogasnog creva za koje je zahtevano da bude po standardu DIN 14811

Pitanje 4: Da li za komplet vatrogasne opreme može da se dostavi deklaracija proizvođača za ormar i opremu kojane podleže sertifikaciji, a za vatrogasno crevo sertifikat u skladu sa standardom DIN 14811?

Partija 8 Penilo za gašenje požara

Pitanje 5: U kojoj ambalaži se zahteva da bude ponuđeno penilo za gašenje požara?

Partija 9 Prah za gašenje požara

Pitanje 6: U kojoj ambalaži se zahteva da bude ponuđen prah za gašenje požara?

Pitanje 7: Da li privredna društva i druga pravna lica koja proizvoda predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije imaju prednost kao ponuđači kod Ministarstva odbrane?

ОДГОВОРИ:

1. Апарати за гашење пожара типа "S" могу да буду израђени и испитани по стандарду SRPS EN 3-7, али то није опредељујуће. За избор одговарајућег и најповољнијег понуђача биће прихваћени и други апарати за гашење пожара типа "S" са одговарајућим техничким карактеристикама и доказима о квалитету како је наведено у конкурсној документацији, а који су такође израђени и испитани по стандарду.

Образложење: У складу са чланом 17. Закона о стандардизацији ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015) примена српских стандарда и сродних докумената је добровољна, па на основу истог нисмо у обавези да наводимо стандард SRPS EN 3-7. Такође, навођењем предметног стандарда сузили би број понуђача, јер би елиминисали део домаћих понуђача и произвођача домаћих апарата који немају уведен стандард SRPS EN 3-7.

2. Апарати за гашење пожара типа "CO₂" могу да буду израђени и испитани по стандарду SRPS EN 3-7, али то није опредељујуће. За избор одговарајућег и најповољнијег понуђача биће прихваћени и други апарати за гашење пожара типа "CO₂" са одговарајућим техничким карактеристикама и доказима о квалитету како је наведено у конкурсној документацији, а који су такође израђени и испитани по стандарду.

Образложење: У складу са чланом 17. Закона о стандардизацији ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015) примена српских стандарда и сродних докумената је добровољна, па на основу истог нисмо у обавези да наводимо стандард SRPS EN 3-7. Такође, навођењем предметног стандарда сузили би број понуђача, јер би елиминисали део домаћих понуђача и произвођача домаћих апарата који немају уведен стандард SRPS EN 3-7.

3. Сертификат усаглашености према стандарду SRPS EN ISO 9809-1: 2012 није тражен конкурсном документацијом.
4. Добра која не подлежу сертификацији морају одговарати захтевима из конкурсне документације, а за иста може да се достави декларација произвођача.
5. Амбалажа и начин паковања за партију број 8 (пенило за гашење пожара), је наведена у конкурсној документацији у тачки 5.8.5. (страна 22. конкурсне документације), да је неповратна – пластични канистери и бурад.
6. Амбалажа и начин паковања за партију број 9 (прах за гашење пожара), је наведена у конкурсној документацији у тачки 5.8.5. (страна 22. конкурсне документације), да је неповратна за дужи рок чувања-бурад од пластике и/или полиетиленске кесе од 50/100кг.
7. У складу са Законом о јавним набавкама Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију и да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

БМ

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА
ПУКОВНИК
Драган Панић**