



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 399 - 18
14.06.2019. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор на питање/захтев за додатним
информацијама у ЈН број 10/2019
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези захтева достављеног од стране заинтересованог лица дана 12.06.2019.године, наручилац - Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, објављује одговор:

Заинтересовано лице је дана 12.06.2019. године доставило следеће питање/захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН број 10/2019 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема:

ПИТАЊА:

Partija 7 Komplet vatrogasne opreme podzemnog hidranta VK-5

U konkursnoj dokumentaciji se navode dimenzije ormara za hidrantski ormar 1080x1080x 244 mm (+/-5%) sa opremom koju čine 2 komada vatrogasna creva "C-15" po standardu DIN 14811

Standardne dubine ormara kod većine domaćih ponuđača i proizvođača je 160 mm i praksa je pokazala da nema potrebe da bude dublji.

Standardna oprema za podzemni ormar je 4 komada vatrogasnih creva Ø52mm.

Pitanje 1: Da li prihvatate da se ponudu ormar u dimenzijama 1080x1080x160mm?

Одговор на питање 1:

Димензије ормара за хидрантски комплет треба да буду 1080 x 1080 x 244 mm (+/-5%) - како је наведено у конкурсној документацији.

Pitanje 2: Da li ormar treba da ima 2 ili 4 vatrogasna creva "C-15" po standardu DIN 14811?

Одговор на питање 2:

Ормар треба да има два ватрогасна црева типа "Ц" - како је и наведено у конкурсној документацији.

Partija 13 Crevo vatrogasno tipa "B"

U konkursnoj dokumentaciji se navodi spoljni sloj – otporan na habanje

Vatrogasna creva u skladu sa standardu DIN 14811 kasifikuje se po otpornosti i habanju na creva u tri klase:

- Klasa 1 – belo crevo
- Klasa 2 – crevo obloženo sa crvenim zaštitnim premazom
- Klasa 3 – crevo obloženo gumom i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane

Pitanje 3: Koja klasa creva se traži ?

Одговор на питање 3:

Наведене техничке карактеристике у конкурсној документацији (радни притисак, притисак распрскивања и отпорност на хабање) довољно дефинишу која ватрогасна црева типа "Б" могу да буду понуђена ако су израђена по стандарду DIN 14811 или одговарајући. Начин на који ће се обезбедити отпорност спољног слоја на хабање (самим материјалом од којег је израђено ватрогасно црево или заштитом ватрогасног црева са спољне стране) није опредељујући елемент за оцену понуде.

БМ

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА
п у к о в н и к
Драган Панић**