



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4596-13
26 JUL 2017 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
Редовно одржавање објекта МО и ВС-
Замена постојећих аутоматских клизних
врата у објекту Војномедицинске
академије
бр. 149/17, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 26.07.2017. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Зашто је важно напајање мотора од 24 V, инсистирање на овој ставци може фаворизовати одређеног произвођача-понуђача?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, неће се инсистирати на напајању мотора од 24 V и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

1.Питање: Зашто је важна снага мотора од 90 W, инсистирање на овој ставци може фаворизовати одређеног произвођача-понуђача?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, неће се инсистирати на снази мотора од 90 W и у том смислу биће измењена конкурсна документација.

1.Питање: Да ли је висина врата 170 или 300 цм?

Одговор: Висина врата је 300 цм.


1.Питање: Да ли можемо да понудимо стандардно решење брзих врата са монофазним напајањем и инвертором који омогућава рад трофазног мотора?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, можете понудити решење са монофазним напајањем и инвертором.

1.Питање: Да ли сте мислили на напајање енкодера од 24 V, обзиром да је мотор брзих врата трофазни (400 V)?

Одговор: Прихвата се примедба понуђача, грешком је унета и брише се ставка напајање мотора брзих врата од 24 V.

MB/MB.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:
-у омот предмета 4596/17
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС