



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 3476 - 12

12 8 APR 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, материјали за редовно одржавање непокретности - р/д и п/м за одржавање инсталације грејања, хлађења, климатизације и аутоматске регулације и материјал у грађевинарству – хидрантских зидних ормара са бравицом за унутрашњу хидрантску мрежу (празан) и фотолуминисентне налепнице на поцинкованом лиму, ознака из ОРН: 44000000, по партијама, редни број 77/2016, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

1. "ZAMOLIO BIH VAS, DA U SARADNJI SA VAŠOM TEHNIČKOM SLUŽBOM, A ZBOG ČINJENICE DA JE NAŠA FIRMA VIŠEGODIŠNJI ISPORUČILAC FILTERA ZA POTREBE VMA-BEOGRAD, PROVERITE TEHNIČKU SPECIFIKACIJU I TO SLEDEĆE PARTIJE:
- PARTIJA 13: - DA LI UMEMO TRAŽENE FILTER VREĆE KLASA G4, TREBA DA STOJI FILTER VREĆA KLASA M5??
- PARTIJA 24: -DA LI UMEMO TRAŽENOG VREĆASTOG FILTERA M5 KLASA DIMENZIJA 492x892x700/8 dzepova-TREBA DA BUDE 592x892x700/8 dzepova??"

Одговор:

Да, уколико се питање односи на партију број 1. позиције 13 и 24, прихвата се предлог понуђача и, у поступку је измена конкурсне документације.

ММС
[Handwritten signature]

МП
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ПУКОВНИК
Проф. др Драган ДИНЧИЋ
[Handwritten signature]

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС