

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 3-53/9

12.05.2016.год.

НИШ

Додатно појашњење конкурсне
документације за ЈН бр. 53/2016.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **3-53/8**, од **09.05.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. **1**, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

1. На стр. 20/96 наводи се да је један од додатних услова да понуђач располаже техничким капацитетом, конкретно за партију 1 да поседује једно наменско возило носивости од најмање 5 тоне. Сва роба у партији 1 нема више од једне тоне тежине, не видимо разлог зашто се тражи поседовање возила носивости 5 тоне. Такође, истовар се врши на три места тако да се тежина робе по истовареним местима такође смањује. Не видимо никакав разлог за овакав Ваш захтев. Сматрамо да је поседовање возила носивости сса 1 тоне сасвим довољно да се роба испоручи, те Вас молимо да у складу са тим размотрите овај захтев.
2. На стр. 86/96 наводи се да је инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде оригинал банкарска гаранција у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ-а. Према изменама Закона о јавним набавкама од 12.08.2015.године све јавне набавке до 5 милиона динара су мале јавне набавке и за њих се доставља као средство обезбеђења за озбиљност понуде меница понуђача. Колика је вредност ове јавне набавке када Ви тражите банкарску гаранцију? Такође, сматрамо да овај услов не само да је неоснован већ представља финансијски трошак за понуђача који је потпуно беспотребан, те Вас молимо да размотрите овај захтев.
3. На стр. 5/96 тачка 2) Техничке карактеристике (спецификације) наводи се да је понуђач у обавези да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (образац 8), да свако од понуђених добара у свему одговара захтеваним условима квалитета... као и оверене копије докумената за свако од понуђених добара... Да ли ово значи да поред обрасца 8 тражите и да се за сваку појединачну ставку из тендера достави и извод из каталога? Сматрамо да су ова два захтева у колизији један са другим ако већ тражите потписану Изјаву

понуђача да добра у свему одговарају техничким захтевима зашто онда морају да се приложе и изводи из каталога? Молимо Вас да разјасните ово питање.

4. У партији 1, на позицији 6. Тражи се флуосол сијалица од 160 W, на позицији бр 19. Живина сијалица 125 W и на позицији бр 20. Живина сијалица 250 W. Према правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности који је објављен у Сл. Гласнику 111/15 од 29.12.2015.год. и ступио на снагу 06.01.2016.год. По том правилнику ниједна живина сијалица није усаглашена са правилником јер немају енергетску ефикасност А+. Из тог разлога нема више увоза живиних сијалица у Србији у последњи годину дана, самим тим не можете тражити од понуђача нуди нешто чега нема на тржишту и чија продаја није у складу са Законом. Молимо Вас да сијалице на овим позицијама замените неким одговарајућим или их избаите из тендера.
5. На позицијама 7. и 8. Траже се метал халогене сијалице од 150 W, обична и мања. Шта ово значи. Каква метал халогена сијалица од 150 W треба на позицији 7 а каква на позицији 8? Која грла су у питању, дајте нам мало више техничких информација.
6. На поз. 9 Сијалица халогена 300 W, које је грло? Да ли је штапић у питању?
7. На поз. 10 Сијалица халогена 400 W, које је грло? Ако је штапић у питању онда може бити само од 500 W не од 400 W
8. На позицији 15. Упаљач 400 W – за који извор светла?
9. На поз. 62 Термостат трофазни радни за електро котлић, о чему се овде ради, дајте нам више техничких информација, шта је електротлић?
10. На поз 68. и 72. нисте навели да ли су гребењаци трополни или једнополни?
11. На поз 74 Фотоотпор за спољну расвету – да ли се мисли на фото релеј?
12. На поз 78 и 79 тражите контакторе конкретног произвођача и нисте написали „или одговарајуће“. Такође тај произвођач више не производи склопке у серији CN већ серију CNN. Молимо Вас да напишете „или одговарајуће“, јер можемо по ЗЈН да Вам нудимо одговарајућу робу других произвођача ако испуњава техничке захтеве
13. Поз 84 Гума за грејач фланше силиконска – гума за који грејач, које фланше ког бојлера?
14. Поз 85 грејач за бојлер 2kW спирални – за који тип бојлера?
15. Поз 89 Грејач од 6kW за електротлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4“ – шта је електротлић. Дајте нам више техничких информација
16. На позицијама од 95 до 99 траже се пригушнице али није назначено за које изворе светала?
17. Поз 101 Папучице 4 са окцем – који тип папучице? Ако је за проводник од 4 мм² колика рупа треба да буде?
18. Поз 102 Папучице 2,5 са окцем – који тип папучице? Ако је за проводник од 2,5 мм² колика рупа треба да буде?
19. Поз 103 Клема редна керамичка 2,5 мм – од колико полова?
20. Поз 104 Клема редна керамичка 4 мм – од колико полова?
21. Поз 106 Стакло бистро 200 W веће – за који тип светилке и шта значи веће?
22. Поз 111 Сијалица металхалогена 400 W – које грло?
23. Поз 112 Заштитно стакло за живину арматуре бистро веће – од колико W је арматура?
24. Поз 116 Клема биметална Cu-Al која је димензија и тип клеме?
25. Поз 117 и 118 Електромагнетни вентил, дајте још техничких информација, где се користе?
26. Поз 119 Тињалица за електротлић Ø10(црвена) – шта је електро котлић? Ко је произвођач, дајте нам неке техничке карактеристике.

Појашњења и одговори на постављена питања:

1. ВП 4983 Ниш, у даљем тексту: **Наручилац**, размотрила је Ваш захтев из тачке 1. и оценила га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.
2. Како сте из Конкурсне документације за **отворени поступак** ЈН број **53/2016** – Материјал за редовно одржавање непокретности, могли видети у Поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тачка 2. Врста поступка јавне набавке, није у питању „мала” јавна набавка, већ се иста спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

У складу са чланом 61. став 2. Закона, Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

Наручилац има могућност, а не обавезу, да у конкурсној документацији наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза. Са тим у вези, а у складу са чланом 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, који прописује:

„Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање.

Средство обезбеђења може бити:

- 1) банкарска гаранција;
- 2) хипотека;
- 3) јемство другог правног лица са одговарајућим бонитетом;
- 4) један од облика ручне залогне хартија од вредности или других покретних ствари;
- 5) меница;
- 6) полиса осигурања и др.”

Комисија наручиоца одлучила је да, у предметном поступку ЈН добара, тражи као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, **оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ.**

Што се тиче Вашег мишљења да је оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од најмање 5 % од вредности понуде без ПДВ, услов који не само да је неоснован већ представља финансијски трошак за понуђача који је потпуно беспотребан, наглашавамо да првенствено, предметна банкарска гаранција не представља услов у поступцима ЈН, јер су услови за учествовање у поступцима ЈН прописани члановима 75. и 76. Закона, већ могућност Наручиоца, да у конкурсној документацији наведе врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Коначно ако обезбеђење предметне банкарске гаранције за Вас представља „трошак”, дата Вам је могућност да, у складу са чланом 88. став 1. Закона, исти искажете у VI-3 ОБРАЗЦУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац 3).

3. Да, понуђач је у обавези да поред обрасца 8 (VI-8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) за свако од понуђених добара, за партију за коју поноси понуду, достави произвођачке декларације или изводе са сајта произвођача, као и да исте обележи бројевима под којим су наведена у обрасцу понуде и сложити по

редоследу као из обрасца понуде, као што је и јасно наведено у напред наведеном обрасцу.

Комисија Наручиоца је мишљења да образац 8 и произвођачке декларације или изводе са сајта произвођача нису у колизији, јер се допуњују и заједно чине клаузулу из изјаве.

Коначно, произвођачке декларације или изводи са сајта произвођача, достављене од стране понуђача, коме након спроведеног поступка ЈН буде додељен Уговор, користиће се и приликом квалитативног пријема предметних добара.

4. Наручилац је размотрио Ваш захтев, по овом основу и оценио га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.
5. На позицији бр. 7 потребна је металхалогена сијалица од 150 W **за грло E7S**, док су за позицију бр. 8 потребне су металхалогене сијалице од 150 W, **мање** од 74 мм.
6. Да у питању је штапић.
7. Потребна је Сијалица метал халогена сијалица 400 W, **за грло E 40**.
8. За натријумова светла.
9. Потребан је термостат радни **WK-R33 од 30°C-90°C**, а за електро котло снаге 24 kW.
10. На позицијама бр. 68 и 72. Потребни су гребенасти прекидачи **једнополни**.
11. Да, мисли се на фото релеј (дан-ноћ сензор).
12. На позицијама бр. 78. и 79. биће додата клаузула „или одговарајуће“, а у складу са чланом 72. став 4. Закона, тако да ће потенцијални понуђачи моћи понудити добра која испуњавају техничке захтеве.
13. У питању је бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л, **комплет гумица за бојлер** (4 комада- 1 велика и 3 мале)
14. За бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом.
15. Потребан је грејач, наведених карактеристика, за електро котло снаге 24 kW.
16. Потребне су пригушнице за изворе светала по следећем:
 - На позицији бр. 95 – за натријумове и металхалогене сијалице;
 - На позицији бр. 96 – за живине сијалице;
 - На позицији бр. 97 – за натријумове и металхалогене сијалице
 - На позицији бр. 98 – за живине сијалице;
 - На позицији бр. 99 – за натријумове сијалице;
17. Изоловане и са рупом од 4 мм.
18. Изоловане и са рупом од 4 мм.
19. Потребна је **трополна** клема.
20. Потребна је **трополна** клема
21. Наведено стакло бистро је за спољну расвету.
22. За **грло E 40**.
23. За арматуру од **125W**.
24. Потребна је предметна клема 6-35 мм².
25. Потребни су електромагнетни вентили следећих карактеристика:
ТИП: Y 110547 – 17 VA
Т: до **140°C**
Радни притисак: од 3 – 10 бара.
26. Потребна је предметна тињалица од 220 V, за електро котло снаге 24 kW.

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 53/2016 – „Материјал за редовно одржавање непокретности“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

ГВ

ЗА ВП 4983 НИШ

мајор

Ивица Трајковић

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).