



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 803-12  
23. септембар 2015. год  
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТИ  
Функција: 30 редни број 51  
Датум: 22.09.2015.г.  
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 1415 и 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 10-00-2/2013-1 од 27.03.2013. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак  
Објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ  
о појашњењу конкурсне документације за јавну набавку  
мале вредности ЈНМВ 13/15

1. Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 13/15 је објављена на порталу Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Министарства Одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

2. На постављено питање потенцијалног понуђача у вези позиција из Спецификације број 5397 дајемо следеће појашњење:

**Позиција на ред.бр.5**, МЛАЗНИЦА, је израђена од алуминијума, има изглед најсличнији левку или "лончету". Користи се за апарате CO2 1,5 и CO2 2 , пп апарате пуњене угљендиоксидом PP, CO2, R(V).

**Позиција на ред.бр.15**, НАВРТКА КАПЕ АПАРАТА, користи се за апарате S-9P и S-6P, пп апарате пуњене прахом PPS-6, R(P).

**Позиција на ред.бр.17**, ВЕНТИЛ СИГУРНОСНИ, налази се на капи (од кугле), користи се за апарат S-250, пп апарате пуњене прахом PPUS-250.

**Позиција на ред.бр.18**, МЛАЗНИЦА, користи се за апарат S-250, пп апарате пуњене прахом PPUS-250.

**Позиција на ред.бр.24**, ОСИГУРАЧ, користи се за апарат S-250, пп апарате пуњене прахом и стандардни је метални осигурач за осигурање (фиксирање) жељеног положаја руде за вучу. Стандард JUS С.В6.111, врста материјала С.4230.5, побољшано 150/170 daN/mm<sup>2</sup>, заштита – цинковано SNO 2325 Zn Hг 9, укупне дужине 95,2 mm и дебљине 7,6 mm. ТРЗ "Чачак" има и цртеж ове позиције, али по процедурама није дозвољено достављање другим фирмама или физичким лицима, не постоји могућност јавног објављивања.

**Позиција на ред.бр.32**, РУЧИЦА ЗА ОТВАРАЊЕ ВЕНТИЛА, је ручица од 1" (col), користи се за апарат S-100P, пп апарате пуњене прахом.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници министарства одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) остаје неизмењена.

MT/MT

 ДИРЕКТОР  
пуковник  
Срђан Петковић, дипл. инж.

Умножено у 2 примерка  
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) (са прилогом у електронском облику),
- Министарство одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) (са прилогом у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а .