

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/3612-
од 26.06.2015. год.
БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези
ЈН бр. 58/15, доставља.-

ГЗЗ "ПИОНИР"
факс: 016/875-026

Веза: Позив за достављање понуде инт. бр. 02-1-4/3612-4 од 03.06.2015. године.

Питања:

1. Питање: Оправка и дорада постојећег плафона, ЈН бр. 58/15, Партија бр. 7
Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по m²

Да ли можете да нам мало детаљније описати планиране радове за ову позицију, материјале итд.?

Одговор на питања:

1. Одговор: Постојећи плафон је потребно учврстити и преко њега је потребно поставити гипсане плоче дебљине 8mm, након тога га треба окречити.

СН/СН

ДИРЕКТОР
пуковник
мр Деспот Јанковић, дипл.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
- ПИОНИР, факсом
- одељењу за набавке
- архиви