



ВОЈНА ПОШТА

бр.2289

__ бр. 293-10

28.06.2016.год.

БЕОГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) у вези ЈН број 309 – "ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (ЛАМИНАТ И ВИНФЛЕКС) НА 3, 4. И 5. СПРАТУ ЗГРАДЕ "5" УЛАЗ А, БЕОГРАД", достављамо вам следећи,

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Питање понуђача:

Молба за измену захтева по ЈН 309/16.

Молимо наслов да избаци из додатних захтева тачку 3, 4 и 5, што неће утицати на квалитет извршења посла, а Ви ћете омогућити адекватну конкуренцију.

Напомињемо да у Србији мали број фирми имају сертификат ISO

Одговор наручиоца:

Комисија за предметну ЈН је размотрила захтев понуђача да се у конкурсној документацији у делу III 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ избаце услови везани за поседовање сертификата ISO стандарда под редним бројевима 3, 4, 5 и донела следећу одлуку:

1. Усваја се молба понуђача да се изоставе услови за поседовање сертификата SRPS ISO 9001:2008, SRPS OHSAS 18001:2007 и SRPS ISO 14001:2004;
2. Постављају се нови услови:
 - понуђач треба у понуди да достави изјаву на меморандуму своје фирме да ће за уградњу подних облога (ламинат и линолеум) користио само материјале у складу са стандардима и то:
 - за класу ламината на основу понашања у експлоатацији - 32, доставити: отпорност на хабање - класа AC4 у складу са SRPS EN 13329, класа W4 у складу са SRPS EN 438.
 - за линолеум доставити доказ да је исти у складу са SRPS EN 14041:2011 или EN 14041:2004
 - понуђач са којим буде закључен уговор за извођење радова, доставиће техничке листове уграђеног материјала или други документ из ког се јасно и недвосмислено може закључити да су уграђени материјали у складу са наведеним стандардима у овој тачки.

КОМИСИЈА ЗА ЈН:

1. пр Виолета Николић, дипл.инг.арх.

2. вс Југослав Танасковић, дипл.инг.ел.

3. кп Милена Марковић дипл. правник

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

м а ј о р

Милорад Андрић, дипл.инж.

Достављено:

- на портал јавних набавки
- на интернет страници Министарства одбране
- понуђачу, факсом