

ВОЈНА ПОШТА

6011

број 3580-1/5

08.11.2016. године

БЕОГРАД (сидриште "Ушће")

На основу члана 40, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и и Оквирног споразума инт. бр. 3588-2 од 17.07.2014. године (у даљем Оквирни споразум) склопљен са Војском Србије, ВП 6011 Београд,

о б ј а в љ у ј е:

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке у оквиру оквирног споразума
за јавну набавку услуге бр. 7/2016
СЕРВИС СТАЦИОНАРНОГ ПП СИСТЕМА НА РПП 72

1. Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВП 6011 Београд Ушће бб, а корисник средстава је ВП 6011 Београд, Орган државне управе, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и техничком спецификацијом.

2. Врста поступка јавне набавке: оквирни споразум.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке услуге одржавања сервис стационарног ПП система на РПП 72.

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
50413200	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	1.2.153/15

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”.

Ред. бр.	Параметар	Пондер	Јединица мере	Вредност	Напомена
1	Цена	60	динара		Цена обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење
2	Квалитет	20	месеци		Квалитет се мери датом гаранцијом на извршење услуге. Гаранција се даје јединствено за целокупну извршену услугу (и на рад и на уграђене делове)
3	Рок извршења услуге	20	дана		Време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана закључења и ступања уговора на снагу

У случају да после спроведеног рангирања понуда две или више независне, прихватљиве и одговарајуће понуде имају исте понуђене цене, наручилац ће применити помоћни критеријум – „краћи рок извршења услуге”.

У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „дужи гарантни рок (квалитет)”.

5. Начин преузимања позива и техничке спецификације и интернет адреса где су позив и техничка спецификација доступни:

Заинтересована лица која су закључила оквирни споразум а нису успели преузети документацију, могу непосредно преузети позив и техничку спецификацију сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова од дана објављивања позива на сајту Министарства одбране, на адреси наручиоца: ВП 6011 Београд, Ушће 66, 11070 Нови Београд, РПП 75.

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

„ПОНУДА ЗА ЈН БРОЈ 7/2016 – услуга одржавања сервис стационарног ПП система на РПП 72 – НЕ ОТВАРАТИ”

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу, до 12:00 часова **16.11.2016.** године, без обзира на начин на који су послате, тј. то је уједно и рок за подношење понуда.

Понуда се подноси на адресу: **ВП 6011 Београд, Ушће 66, 11070 Нови Београд**, или предати лично: **лука – сидриште "Ушће", на Новом Београду, објект РПП 75.**

7. Место, време и начин отварања понуда:

Приспеле понуде ће бити комисијски отворене **одмах по истеку рока за достављање понуда** у просторијама наручиоца: **ВП 6011 Београд, лука – сидриште "Ушће", објект РПП 75.** односно **16.11.2016. године у 12:15 часова.**

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја пуномоћја предати лицима, одређена решењем број 3580-1/3 од 02.11.2016. године, пре отварања понуда.

8. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на својој интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs по члану 108. став 5 Закона најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

9. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде добављач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 6011 Београд, са назнаком: „ПИТАЊА ЗА ЈН БРОЈ 7/2016 – услуга одржавања сервис стационарног ПП система на РПП 72 - НЕ ОТВАРАТИ”, или путем телефона на број: 011/311-21-76 у времену од 09.00-14.00 часова.

10. Понуду саставити према образацу структуре цене са упутством како да се попуни (Прилог број 11), оквирног споразума. Понуда обавезно треба да садржи цену НЧ, цену резервних делова и материјала, број НЧ потребних за предметну услугу, **укупну цену услуге, рок за реализацију услуге, гарантни рок на извршене радове, рок важења понуде, рок за плаћање, начин и место испоруке и транспортне трошкове.**

11. Техничка спецификација је дата у прилогу овог акта.

12. Наручилац ће доставити наруџбеницу најповољнијим добављачу у складу са роковима дефинисаним у Закону о јавним набавкама, водећи рачуна о жалбеном року.

13. Контакт лице је Новица Давитков 069/56-12-575.

14. Молимо Вас да нам одмах по пријему позива за достављање понуда, узвратите акт са следећим садржајем: ПОТВРЂУЈЕМО ДА СМО ПРИМИЛИ ПОЗИВ број. 3580-1/5 од 08.11.2016.године.

Прилог:

- Прилог бр. 1 – Техничка спецификација.

НД

ЗА ВП 6011 Београд
капетан корвете
Дарко Стричић



Урађено у 1 примерку, умножено
у 1 примерак и достављено:

Актом:

- Омот предмета (за РЦ);
- Омот предмета (а/а).

Факсом:

- "Антиплам" д.о.о. Београд, ул. Бранка Момирова бр.21, тел. 011/6712-685;
- "Енергоразвој" до.о. Београд, ул. Милутина Миланковић бр.1 тел.011/711-3849;

Група понуђача:

- "Ватриовал" д.о.о. Београд, ул. Гостиварска бр.15 тел.011/7477-221;
- "Сигурност" д.о.о. Ниш, ул. Вукадина Јоцића бр. 19, тел.018/585-515.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Подаци за набавку услуге:

- Назив средства за поправку: Противпожарна централа:
- Тип: Bentel J-408
- Година производње: 2012. године
- Регистарски број

Потребно је извршити следеће радове:

Ред. бр.	НАЗИВ	Јед. мере	Кол
1	Испитивање и проба система Bentel J-408	ком	1
2	Испитивање и проба јављача пожара	ком	6
3	Испитивање и проба алармне сирене	ком	1
4	Испитивање и проба инсталације	мет	400
5	Израда извештаја о испитивању	ком	1

Напомена:

Стабилни систем за гашење CO2 гасом, има три сектора гашења и 14 боца од 30 литара.

Боце су напуњене, испитане на хидраулички притисак и монтиране у систем.