

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 3-53/12

19.05.2016.год.

НИШ

Додатно појашњење конкурсне
документације за ЈН бр. 53/2016.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **3-53/11**, од **18.05.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. **1**, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

На позицији 55. тражи се термостат за бојлер заштитни, на позицији 56 термостат за бојлер са капиларом заштитни а на позицији 57 термостат са капиларом сигурносни. Заштитни и сигурносни је исто, и сви су капиларни. Молимо Вас да нам кажете у чему је разлика између ове три позиције како бисмо знали шта тачно да понудимо и за шта да дамо каталог. Да ли се можда на некој од ових позиција тражи регулациони термостат. Ако се тражи регулациони да ли обични или са три контакта. Ако се траже сигурносни да ли са 2 или са 4 извода?

На позицији 58 се тражи термостат за бојлер шипкасти, како има различитих, молимо Вас да наведете за који тип бојлера се тражи термостат.

На позицијама 111 грло сијалично порцуланско Е-27 а на позицији 112 керамичко грло Е27 – ово су потпуно исте ствари. Молимо Вас за појашњење која је разлика између ове две позиције?

На позицији 113 се тражи клема биметална Cu-Al 6-35 мм² – да ли је у питању Unimax или комбинована јер је разлика у цени три пута већа за Unimax?

Појашњења и одговори на постављена питања:

1. ВП 4983 Ниш, у даљем тексту: **Наручилац**, размотрила је став 1. Вашег захтева и оценила га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.

2. За бојлер ДЕЛИГРАД од 80 литара.
3. Наручилац је размотрио Ваш захтев, по овом основу и оценио га као основаним, те ће у том смислу донети Измену конкурсне документације у делу на који се односи предметни захтев, у Законом предвиђеном року.
4. Потребна је **универзална** клема 6-35 мм², за кућне прикључке.

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 53/2016 – „Материјал за редовно одржавање непокретности“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

ГВ

ЗА ВП 4983 НИШ

м а ј о р

Аца Ранђеловић

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).