

**ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 4983**  
бр. 3-53/17  
02.06.2016.год.  
НИШ

Додатно појашњење конкурсне  
документације за ЈН бр. 53/2016.,  
д о с т а в љ а .

---

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **3-53/15**, од **02.06.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. **2**, кроз следећа питања:

**Питања потенцијалног понуђача:**

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања, везана за Партију 2 ставке:

- 7 Цемент ..... Која је потребна марка чврстоће цемента? (32.5 или 42.5)
- 20 Црево за бринех 1/2"-3/8" ..... Која је потребна дужина црева?
- 21 Црево за бринех 1/2"-1/2" ..... Која је потребна дужина црева?
- 32 Вирбла 1/2" за батерију ..... Да ли је потребна са капом или без?
- 33 Вирбла 1/2" за батерију наутилус..... Да ли је потребна са капом или без?
- 34 Вирбла 3/8" за батерију ..... Да ли је потребна са капом или без?
- 35 Вирбла 1/2" за батерију наутилус..... Да ли је потребна са капом или без?
- 32 Вирбла 5/4" за батерију ..... Да ли је потребна са капом или без?
- 169 Ламинат..... Која је потребна дебљина и класа ламината? (нпр 8мм, класа 32)
- 170 Лајсна за ламинат .... Молимо да исправите тражену јединицу мере м2 у м дужине.
- 280 Боја за базен плава, епоксал 4+1 ..... Потребна количина је 54 сета или 54 ком (сет 4+1)
- 281 Боја за базен црна, епоксал 4+1 ..... Потребна количина је 4 сета или 4 ком (сет 4+1)

**Појашњења и одговори на постављена питања:**

1. Потребна марка чврстоће цемента СР 42.5 R.
2. Потребна дужина цева износи 60 цм.
3. Потребна дужина цева износи 60 цм.
4. Потребна је предметна вирбла са капом.
5. Потребна је предметна вирбла са капом.
6. Потребна је предметна вирбла са капом.
7. Потребна је предметна вирбла са капом.
8. Потребна је предметна вирбла са капом.
9. Ламинат: дебљина 9 мм, класа 32, дезен махагони (тамнији).
10. У Конкурсној документацији је тражена јединица мере метар.
11. Потребна количина предметног добра је 54 ком (сет 4+1)
12. Потребна количина предметног добра је 4 ком (сет 4+1)

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 53/2016 – „Материјал за редовно одржавање непокретности“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

**ГВ**

**ЗА ВП 4983 НИШ**  
мајор  
**Аца Ранђеловић**

Достављено:

**Електронски:**

- портал УЈН, [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs)

- портал МО РС [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

**Актом:**

- а/а (уз предмет ЈН).