

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983
бр. 3-53/21
09.06.2016.год.
НИШ

Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 53/2016.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **3-53/20**, од **06.06.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. **1**, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

Предмет: Питања за 36/2016:

Р.бр.	Артикал	Питање
16	Електронски нивометар НВМ-3	Да ли се ради континуално мерење или детекција нивоа? Ако је континуално дефинишите мерни опсег и мерну методу?
70	Ниворегулатор 10 А	Шта је радни медијум? Изведба детектора? Напајање? Ако је пловна крушка изведба дужина кабла?
71	Пресостат до 8 бара	Шта је радни медијум. Температура мед.? Поцесни прикључак? Степен механичке заштите? Диференцијал?
119	Нивометар течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000	Радни медијум? Да ли се ради континуално мерење или детекција нивоа? Ако је континуално дефинишите мерни опсег и мерну методу?

Појашњења и одговори на постављена питања:

1. Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде.

2. Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде.
3. Радни медијум је вода. Процесни прикључак 1/2". Опсег притиска 3-8 бар. Служи за регулисање притиска воде у хидрофорском постројењу (боци).
4. Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде у котлу термоенергетског постројења. Ради се о нивометру 054 који дефинише минимум и максимум.

У складу са тачком **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 53/2016 – „Материјал за редовно одржавање непокретности“, ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца даје напред наведено писано појашњење.

ГВ

ЗА ВП 4983 НИШ

м а ј о р

Аца Ранђеловић

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).