

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 3-53/23

10.06.2016.год.

НИШ

Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 53/2016.,
д о с т а в љ а .

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), а у вези Захтева за додатним појашњењем, заведеног у ВП 4983 Ниш под бр. **3-53/22**, од **10.06.2016.**године, заинтересовано лице је, путем факса, неблаговремено доставило захтев за појашњење конкурсне документације за партију бр. **1**, кроз следећа питања:

Питања потенцијалног понуђача:

Предмет: Питања за 36/2016:

Р.бр.	Артикал	Питања постављена 06.06.2016.године	Одговор
16	Електронски нивомер НВМ-3	Да ли се ради континуално мерење или детекција нивоа? Ако је конт. Деф. мерни опсег и мерну методу?	ОДГОВОР - Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде. - ОДГОВОР НИЈЕ ПОТПУН, МОЛИМ ВАС АКО СЕ РАДИ О КОНТИНУАЛНОМ МЕРЕЊУ ДЕФИНИШИТЕ МЕРНИ ОПСЕГ И МЕРНУ МЕТОДУ, КАО ШТО СТОЈИ У ПИТАЊУ ОД 06.06.16.

70	Ниворегулятор 10 А	Шта је радни медијум? Изведба детектора? Напајање? Ако је пловна крушка изведба дужина - кабла?	ОДГОВОР - Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде. - ОДГОВОР НИЈЕ ПОТПУН, МОЛИМ ВАС ДЕФИНИШИТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КАО ШТО СТОЈИ У ПИТАЊУ ОД 06.06.16.
119	Нивомер течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000	Радни медијум? Да ли се ради континуално мерење или детекција нивоа? Ако је конт. Деф. мерни опсег и мерну методу?	ОДГОВОР - Ради се о континуалном мерењу. Мерни опсег се регулише помоћу сонди које су потопљене на минималном и максималном дефинисаном нивоу воде у котлу термоенергетског постројења. Ради се о нивомеру 054 који дефинише минимум и максимум. - ОДГОВОР НИЈЕ ПОТПУН, МОЛИМ ВАС ДЕФИНИШИТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КАО ШТО СТОЈИ У ПИТАЊУ ОД 06.06.16.

Појашњења и одговори на постављена питања:

Како је захтев за додатним појашњењем потенцијалног понуђача примљен путем факса дана 09.06.2016.године у ванредно време, заведен је под бр. 3-53/22, од 10.06.2016.године, **неблаговремен**, односно није поднет у року датом у члану 63. став 2. Закона, као и у тачки **12.** Поглавља **VIII-УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ** конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку, бр. 53/2016 – „Материјал за редовно одржавање непокретности“ (најкасније **5 дана** пре истека рока за подношење понуде, а који истиче дана **13.06.2016.**године у **10,00** часова.), ВП 4983 Ниш, а у својству Наручиоца није у обавези да даје писано појашњење.

Коначно, мишљења смо, да појашњења дата у акту бр. 3-53/21 од 09.06.2016.године су довољна за формирање појединачних цена предметних добара, наведених у захтеву потенцијалног понуђача.

ГВ

ЗА ВП 4983 НИШ

м а ј о р

Аца Ранђеловић

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО РС www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).