



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 10547-
од _____.10.2013.године

Одговор на питања и измене захтева
за достављање понуда у поступку јавне
набавке бр. 10547/13, д о с т а в љ а.-

На основу захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.10.2013. године, достављамо следеће одговоре и вршимо измене захтева за достављање понуде :

-Заинтересована лица су поставила следећа питања, на које наручилац даје одговоре и врши измене и допуне захтева за достављање понуда:

1. Питање : "Испорука и замена NV осигурача...9ком. (Молим вас да нам кажете која је величина ножастих осигурача и која је ампеража).
2. Одговор: Тип осигурача је NV00 100A (мали).
3. Питање : "Замена проводника у TS3-TS2 и TS5-T1 P/F 1x 35мм2 (молимо вас за појашњење које су дужине проводника у питању).
4. Одговор: Дужина је 0.5м.
5. Појашњење о напонском нивоу кондензаторских батерија- Морају бити за напон од 400V-450 V(изведене су са пригушницом).

-Тражене батерије из прве и друге поз. из спецификације су за напон од 400V-450 V (изведене су са пригушницом).

-Тражени осигурачи из четврте позиције су тип NV00 100A (мали).

-Тражени проводник из шесте поз. је дужине 0.5м.

У складу са чл. 63 ЗЈН продужава се рок за доставу понуда. Заинтересована лица су дужна да доставе своје понуде поштом на адресу Војномедицинска академија, Црнотравска 17 или на деловодство ВМА у затвореној коверти до 28.10.2013. год до 12 часова.

ГН

НАЧЕЛНИК ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

-понуђачима

-у омот предмета 10547/13

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС