

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/11370- ~~7~~
22 NOV 2016 година
БАТАЈНИЦА

Одговор на питања,
у вези ЈН бр. 260/16, доставља.-

1. Питање: (18 ставка из спецификације) Носач кабловски дупли CTND FI12 8X30;
О каквом се носачу ради, да ли имате као референцу неког произвођача и тип односно ознаку носача из каталога или фотогтафију истог?
Одговор: Ради се о носачу који је исти као обујмица OG 11-18 само што је дупли.

2. Питање: (40 ставка из спецификације) Осигурач топливи DO-II 10A.
Да ли се ради о класичном патрону као за кућну употребу (правилна ознака D II 10A) или о минијатурном патрону који носи ознаку D0-1 10A?
Одговор: Ради се о осигурачу ознаке D II 10A.

3. Питање: (47 ставка из спецификације) Основа ножастог трополног осигурача NVT-001.
Наведена ознака не постоји и не дефинише робу. Молимо вас дефинишите величину основе: 00 мини основа за патроне до 160A
0- дужа за патроне до 160A
1- основа за патроне до 250A
2- основа за патроне до 400A
3- основа за патроне до 630A
Одговор: Основа ножастог трополног осигурача NVT 00 100A

4. Питање: (49 ставка из спецификације) Папучица кабловска Fi 6/2, 5mm² код 20
Код је непотпун, наведите стандард као за р.бр.48, или опишите папучицу, нпр. Окаста кабл. Папучица за гњечење, за проводник 2,5mm², са рупом Fi 6mm, изолована или неизолована?
Одговор: Окаста папучица за гњечење за проводник 2,5mm², отвор 6mm.

5. Питање: (51 и 52 ставка из спецификације) Прекидач прегибни.
Да ли су прекидачи уски (ширине 12-13мм) или широки (ширине 25-26мм)?
Одговор: Понудити широке 25-26мм.

6. Питање: (53 ставка из спецификације) Прекидач U silim. OG 220V на зид.
Дефинисати какав је прекидач: обичан, серијски (дупли), Наизменични, унакрсни?
Одговор: Обичан, серијски, наизменични

7. Питање: (84 ставка из спецификације) Стезаљка петополна порцеланска 70
Наведите ознаку код неког од произвођача или доставите фотографију и неки опис: за шта се користи, како изгледа, које је величине. Порцеланске стезаљке се обично производе за мале пресеке (2,5-4-6mm²), раде се као двополне и трополне, користе се нпр. код бојлера као прикључне стезаљке?
Одговор: Може трополна керамичка за пресек 25-26mm.

8. Питање: (86 ставка из спецификације) Стезаљка EC-20 RNSS 35/4-6mm2

(88 ставка из спецификације) Стезаљка EC-20 RNSS 50-95mm2

Ове ознаке не постоје код произвођача, молим дефинишите тачну ознаку, произвођач је "SINTERMETAL-EC" БЕОГРАД,?

Одговор: Ради се о производима фирме ЕС Београд ознаке RNSS 35/4-6mm2 и RNSS 50-95mm2. Можете понудити одговарајуће од другог понуђача.

9. Питање: (91 ставка из спецификације) Светиљка плафонска са сенилом и ST.B.

Нејасно је каква светиљка је у питању, да ли је флуо или са обичном сијалицом, колико флуо цеви и које снаге или колико сијалица, шта значи "са сенилом и ST.B" шта значи ST.B. Навести ознаку код неког произвођача или доставит фотографију и прецизан опис.

Одговор: Одговара светиљка са обичном сијалицом са стандардним грлом E-27 и заштитом (сенилом).

10. Питање: (1 и 2 ставке из спецификације) Цеви флуороцентне од 20W 600mm; Цеви флуороцентне од 40W 1200mm.

Да ли umesto 20W и 40W (Fi 36mm) могу да се понуде флуороцентне цеви 18W и 36W (Fi 26mm)?

Одговор: Уместо флуо цеви 20 и 40W, пречника 36mm, могу цеви од 18 и 36W, пречника 26 mm.

СН

ДИРЕКТОР

пуковник

мр Деспот Јанковић, дипл.инж.

Jankovic

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у једном примерку и достављено:

- наслову
- одељењу за набавку
- а/а

Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке
- Министарства одбране