



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
Дирекција за набавку и продају

бр. 59 - 24

27 JUL 2016 године

Одговор на питање за ЈН број 16/2016 -  
Материјали и средства за гашење пожара  
и ватрогасна опрема

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 26.07.2016. године, за јавну набавку добара бр. 16/2016 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, доставља одговор:

**Потенцијални понуђач је доставио следеће питање:**

Obzirom da atesti, izveštaji o kvalitetu i sertifikati o usaglašenosti ne sadrže podatak o izvršenom ispitivanju na habanje, na osnovu kog dokumenta ili podatka ćete znati da li su vam ponuđena creva koja su otporna na habanje ili ne?

**Одговор комисије на питање:**

Комисија је размотрила питање потенцијалног понуђача и даје следећи одговор:

Ватрогасна црева која се траже у партијама број 2 и 7 треба да буду израђена у складу са важећим стандардом DIN 14811 (како је наведено у конкурсној документацији), који између осталог дефинише и отпорност на хабање. Достављање доказа о томе да су ватрогасна црева израђена у складу са наведеним стандардом сматраће се потврдом да су иста отпорна на хабање.

ГП/.

ПО ОВАЛШЋЕЊУ  
МИНИСТРА ОДБРАНЕ

ПУКОВНИК  
др Милан Кеџман

