



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  
Дирекција за набавку и продају

бр. 59 - 28  
29 JUL 2016. године

Одговор на питање за ЈН број 16/2016 -  
Материјали и средства за гашење пожара  
и ватрогасна опрема

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 28.07.2016. године, за јавну набавку добара бр. 16/2016 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, доставља одговор:

**Потенцијални понуђач је доставио следеће питање:**

U tehničkim karakteristikama dobara u Partiji broj 5: Vatrogasni aparat tipa CO2-5 u delu gde se traži izvršena ispitivanja na pritisak – da li sle sa tim zahtevom mislili na ispitivanje i izdavanje potvrde o Usaglašenosti koje izdaje Imenovano telo Republike Srbije za boce pod visokim pritiskom?

Takvu potvrdu moraju da imaju boce pod visokim pritiskom kako bi u narednom periodu mogle da se ispituju na HVp svakih 5 godina kako je regulisano Pravilnikom o tehničim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti posuda pod pritiskom.

**Одговор комисије на питање:**

Комисија је размотрила питање потенцијалног понуђача и даје следећи одговор:

Ватрогасни апарат типа "CO<sub>2</sub>-5" треба да буде испитан под притиском (хидростатичко испитивање притиском), у оквиру завршног оцењивања производа које треба да обезбеди произвођач у складу са прописима.

СТ  
ГП/.

ПО ОВАЛШЋЕЊУ  
МИНИСТРА ОДБРАНЕ

ПУКОВНИК  
др Милан Кеџман

