

ВОЈНА ПОШТА  
бр 5010  
бр. 03-2/2237-13  
24.06.2016. године  
Зуце (Београд)

Додатне информације и појашњења  
конкурсне документације  
**Одговор, доставља.**

У складу са са члановима 20. и 63. Закона о јавним набавкама, а у вези са дописима којим је затражено додатно објашњење за ЈН бр.08/2016, достављамо следећи одговор:

1. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 6- Славина за проточни бојлер –да ли је за високомонтажни или за нискомонтажни бојлер? **Одговор: високомонтажни.**
2. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 7- Бринокс црево савитљиво 50цм – да ли је мушко-женско, женско-женско и Ф1/2" или Ф3/8"? **Одговор: мушко-женски, Ф1/2".**
3. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 16- Колено завршно са ушицама 1/2" –да ли је ун или сн? **Одговор: ун.**
4. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 17- Колено завршно сн – да ли је са ушицама или без и које је Ф? **Одговор: без ушица, Ф1/2".**
5. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 18- Колено завршно ун – да ли је са ушицама или без и које је Ф? **Одговор: без ушица, Ф1/2".**
6. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 22- Навојни чеп – да ли је краћи или дужи? **Одговор: дужи.**
7. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 23- Обујмица дупла –који је Ф? **Одговор: Ф1/2".**
8. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 24- Обујмица –који је Ф? **Одговор: Ф1/2".**
9. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 30- Заобилазни лук Ф20 – да ли је краћи, екструдирани или бризгани? **Одговор: краћи.**
10. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 48- Коса рачва Ф50 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф50.**
11. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 49- Коса рачва Ф75 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф75.**
12. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 50- Коса рачва Ф100 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф100.**
13. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 55- Т-рачва Ф-100 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф100.**
14. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 56- Т-рачва Ф-75 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф75.**
15. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 55- Т-рачва Ф-50 –на који Ф иде? **Одговор: на Ф50.**
16. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 53- Сливник хоризонтални –колики је Ф? **Одговор: Ф75.**
17. Партија 2 - Материјал за водовод и канализацију, позиција 53- Сливник вертикални – колики је Ф? **Одговор: Ф75.**

18. Партија 3 - Материјал за зидарско-молерске и фарбарске радове, позиција 52- Подлога за ламинат подни сунђераста – која је дебљина? **Одговор:** 3мм.
19. Партија 3 - Материјал за зидарско-молерске и фарбарске радове, позиција-50 Лајсна за ламинат подни – лајсне за ламинат иду по комаду (2,60м дужине), а не по м<sup>2</sup>. потребно је да се у складу са тим исправи и количина? **Одговор:** биће исправљено у конкурсној документацији на „Лајсна за ламинат подни 2,60m“, комада 35.

На основу дописа и овог одговора, наша Војна Пошта ће, у својству наручиоца, извршити измену/допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Министарства одбране Републике Србије [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs).

БЧ/БЧ



Објављено на:

- Порталу јавних набавки - [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs),
- Интернет страници Министарства одбране Републике Србије - [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

Умножено и достављено актом:

- РЦ МО,
- Архиви.