

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Број 243 - 13

30.05.2014. године

БЕОГРАД

На основу факсом достављеног захтева за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку, од стране потенцијалног понуђача "NovoLab" д.о.о., а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) ВП 2977 Београд објављује,

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку број 88, набавка добара - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије :

Конкурсном документацијом на страни 9. и 10., а на основу потреба наручиоца, наведена су тражена добра, потребне количине као и спецификације техничких карактеристика добара на која се односе питања потенцијалног понуђача.

- На страни бр.10 конкурсне документације, под редним бр.4 наведено је да вентилациони систем мора имати капацитет од мин. 1600 м³/h те уз остале услове потисак вентилатора то мора да обезбеди.
- Обзиром да је наведено да се тражи пластични киселоотпорни центрифугални вентилатор јасно је да се не ради о запаљивим материјама
- Ради се о парама а не гасовима
- На страни бр.10 конкурсне документације, под редним бр.5 наведено је да је дужина вентилационог вода до 5 м а уколико се мисли на висину постављања као спратност исти се поставља у приземљу објекта
- Сва 3 тражена дигестора повезују се на један тражени вентилациони систем
- Обзиром да је наведено да се ради о киселоотпорном систему потребно је урадити све да такав и буде
- Дигестори се постављају у један простор
- Сва понуђена средства морају да испуњавају наведене техничке карактеристике што понуђачи могу доказати достављањем техничких карактеристика произвођача, атестима, сертификатима и сл.

ДМ.-

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

п о т п у к о в н и к

Славко Муждека

Урађено у једном примерку, ископирано

у 2 примерка и достављено:

- Уз предмет ЈН (*3)
- "NovoLab" д.о.о.- факсом

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs
- www.portal.ujn.gov.rs