



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 620- 36
28. август 2015. год
Ч А Ч А К

Чувати до: МФТИ
Функција: 30 редни број 51
Датум: 28.08.2015.г.
Обрађивач: Милан Тољић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 1415 и 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 10-00-2/2013-1 од 27.03.2013. год.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ГРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о одговору на питање у вези конкурсне документације за јавну набавку
у отвореном поступку ЈНОП 14/15

1. Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 14/15 је објављена на порталу Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници Министарства Одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs

2. На постављена питања потенцијалног понуђача у вези позиција из Спецификације број 5352 дајемо следеће појашњење:

Тражене светиљке на Ред бр 13 и Ред бр 14 нису исте.
Ред бр 13. – светиљка флуо BNF 0336 VS- у питању је наградња, отворена арматура (растер), није водоотпорна, заштита IP20, димензије 1230x485x90.
Ред бр 14. - светиљка флуо 220V 3x36 W- тражимо светиљка није водотпорна, заштита IP20, са сенилом; димензије светиљке су 1232x190x105, димензије сенила су 340 x100 и друге светиљке не можемо прихватити.

3. Конкурсна документација објављена на порталу Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет страници министарства одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs остаје неизмењена.

МТ/МТ

ДИРЕКТОР

пуковник

Срђан Петковић, дипл. инж.

Умножено у 2 примерка
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање (2 примерка),
- а/а.