



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају

бр. 59 - 20

25 JUL 2016 године

Одговор на питање за ЈН број 16/2016 -
Материјали и средства за гашење пожара
и ватрогасна опрема

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 22.07.2016. године, за јавну набавку добара бр. 16/2016 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, доставља одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следеће питање:

Питање бр.1

Za partiju broj 2, Komplet vatrogasne opreme podzemnog hidranta BK-5, za crevo vatrogasno „C-15” naveli ste da je vatrogasno crevo tipa „C-15” u skladu sa datim tehničkim karakteristikama u partiji broj 7, a u partiji broj 7 se traži da je spoljni sloj otporan na habanje. Obzirom da to u praksi nije uobičajeno, molimo Vas da nam potvrdite da li vatrogasno crevo koje se stavlja u ormar za podzemni hidrant mora da bude zaštićeno sa spoljne strane?

Питање бр.2

Za partiju broj 7, crevo vatrogasno C i B, da li otpornost na habanje znači da creva moraju biti zaštićena sa spoljne strane?

Одговор комисије на питање:

Комисија је размотрила питање потенцијалног понуђача са покретачем набавке и даје следећи одговор:

Ватрогасна црева која се траже у партијама број 2 и 7 морају да буду отпорна на хабање са спољне стране, а начин на који ће се то обезбедити (самим материјалом од којег је израђено ватрогасно црево или заштитом ватрогасног црева са спољне стране) није опредељујући елемент за оцену понуде.

ГП/

ПО ОВАЛШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ

ПУКОВНИК
др Милан Кеџман

