



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.11056-
од _____ 2013. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама РС („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012), наредбодавац наручиоца је донео Одлуку о покретању поступка за јавну набавку мале вредности издавањем наруџбенице.

Предмет јавне набавке су следећа добра:

Ред. бр.	ОСНОВНИ НАЗИВ ДОБРА	Јед. мере	Количина
1.	Термомагнетни трополни моторни прекидач 400V, 50 Hz, термичка заштита 6-10А, Id 140А, Ip 7.2А, са помоћним контактним блоком за сигнализацију положаја и грешке димензије не веће од 54x67x89mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
2.	Термомагнетни трополни моторни прекидач 400V, 50 Hz, термичка заштита 4-6.3А, Id 78А, Ip 6А, са помоћним контактним блоком за сигнализацију положаја и грешке, димензије не веће од 54x67x89mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
3.	Термомагнетни моторни прекидач 400V, 50 Hz, термичка заштита 2.5-4А, Id 56А, Ip 2.9А, са помоћним контактним блоком за сигнализацију положаја и грешке, димензије не веће од 54x67x89mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	2
4.	Термомагнетни моторни прекидач 400V, 50 Hz, термичка заштита 0.4-0.63А, Id 5А, Ip 0.35А, са помоћним контактним блоком за сигнализацију положаја и грешке, димензије не веће од 54x67x89mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	2

5.	Термомагнетни моторни прекидач 400V, 50 Hz, термичка заштита 0.25-0.4А, Id 5А, Ip 0.35А, са помоћним контактним блоком за сигнализацију положаја и грешке, димензије не веће од 54x67x89mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	3
6.	Трополни моторски контактор, 9А, 1ком. NO, 1ком. NC, напон шпулне 230V, 50 Hz, "Schneider" или одговарајуће, димензије монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	5
7.	Трополни моторски контактор, 9А, 1ком. NO, 1ком. NC, напон шпулне 24V, 50 Hz, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
8.	Трополни моторски контактор, 18А, 1ком. NO, 1ком. NC, напон шпулне 24V, 50 Hz, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
9.	Трополни моторски контактор, 25А, 1ком. NO, 1ком. NC, напон шпулне 24V, 50 Hz, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
10.	Трополни моторски контактор, 100 (115)А, 1ком. NO, 1ком. NC, напон шпулне 24V, 50 Hz), "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину без додатног прибора	ком	1
11.	Минијатурно утично реле са два преклопна контакта, са зеленом LED индикацијом, "Schneider" или одговарајуће, напон управљања 230V, 50 Hz са припадајућим подножјем, монтажа на ДИН шину	ком	5
12.	Минијатурно утично реле са три преклопна контакта, са зеленом LED индикацијом, "Schneider" или одговарајуће, напон управљања 230V, 50 Hz са припадајућим подножјем, монтажа на ДИН шину	ком	10
13.	Минијатурно утично реле са четири преклопна контакта, са зеленом LED индикацијом, „Schneider“ или одговарајуће, напон управљања 230V, 50 Hz са припадајућим подножјем, монтажа на ДИН шину	ком	15
14.	Минијатурно утично реле са четири преклопна контакта, са зеленом LED индикацијом, "Schneider" или одговарајуће, напон управљања 24V, 50 Hz са припадајућим подножјем, монтажа на ДИН шину	ком	5
15.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-22 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	15
16.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-31 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	10

17.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-44 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	15
18.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-53 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	10
19.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-62 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	5
20.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, "Iskra" тип КО-71 по узорку, ширина не већа од 45мм	ком	5
21.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, 10А, 2 NO, 2 NC, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину, ширина не већа од 45мм	ком	15
22.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, 10А, 3 NO, 1 NC, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину, ширина не већа од 45мм	ком	15
23.	Помоћни контактер 230V, 50 Hz, 10А, 4 NO, 0 NC, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину, ширина не већа од 45мм	ком	10
24.	Временско реле са задршком при укључењу, напон 230V, 50 Hz, 1 преклопни контакт, опсег 0-180 сек димензије не веће од 17.5x81x60mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5
25.	Временско реле са задршком при укључењу, напон 230V, 50 Hz, 1 преклопни контакт, опсег 1.5-30 сек димензије не веће од 17.5x81x60mm, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	10
26.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, једнополни 1А, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину,	ком	5
27.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, једнополни 2А, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5
28.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, једнополни 4А, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5
29.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, једнополни 6А, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5
30.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, једнополни 10А, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5

31.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, двополни 4A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	2
32.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, двополни 25A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	2
33.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, трополни 10A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	10
34.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, трополни 16A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	10
35.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, трополни 20A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5
36.	Аутоматски инсталациони прекидач са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 10kA, трополни 25A, "Schneider" или одговарајуће, монтажа на ДИН шину	ком	5

Начин и место подношења понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом, искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 14.11.2013. године, до 10:00 часова, препорученом поштом на адресу: ВМА, улица Црнотравска број 17, 11050 Београд, или лично предајом на шалтеру Деловодства ВМА (пети спрат) на истој адреси, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ДВ11056/13. "На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за контакт. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде које су ВМА приспеле до назначеног рока, без обзира на начин како су послате.

Обавезни елементи понуде:

Понуђач је у обавези да достави понуду за комплетну напред наведену спецификацију.

У понуди је неопходно навести:

1. појединачну цену без ПДВ-а
2. укупну цену понуде без ПДВ-а
3. укупну цену понуде са ПДВ-ом
4. рок испоруке (франко ВМА)
5. рок плаћања за сва испоручена добра, не краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана од испоруке.
6. доказ да сва понуђена добра поседују СЕ знак, на српском, енглеском, немачком, француском, шведском, шпанском или италијанском језику.

ДВ

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

Доставити:

проф. др Маријан Новаковић

- уз омот предмета 11056/13

- понуђачима