



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 1318- 5
18.12. 2015. године
ЧАЧАК

Чувати до: 5 година МФТГИ
Функција: 30, редни број 51
Датум: 18.12.2015. године
Обрађивач: М. Дробњаковић

На основу члана 39, став 2, Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 125, става 2, Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14)

РС МО ГШ ВС - Копнена Војска - ТРЗ "Чачак" - Чачак

доставља

ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку бр. 289/2015.

1. НАРУЧИЛАЦ: РС МО ГШ ВС ВП 1102 Београд – КОРИСНИК: РС МО ГШ ВС - Копнена Војска - ТРЗ „Чачак“, Др Драгише Мишовића бр 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности по члану 39, став 2, Закона о јавним набавкама.
4. Врста предмета: јавна набавка услуге.
5. Предмет и назив јавне набавке је: - Услуга испитивања и регенерације трафо уља, назив и ознака из Општег речника набавке: Услуга испитивања и регенерације трафо уља - 50532200.
6. Набавка није обликована по партијама.
7. Критеријум за издавање наруџбенице је најнижа понуђена цена.
8. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеним обрасцима, доставља се факсом на број 032/372-713 или непосредно на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак. Понуда мора да буде на преузетим оригиналним обрасцима Прилог 1 и Прилог 3.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Рок за достављање понуда је најкасније до: 22.12.2015. године до 11,00 часова.
11. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 5 (пет) дана од рока за достављање понуда.
12. Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372-712, особа за контакт Милан Дробњаковић.

НАПОМЕНА : Понуђач након извршене регенерације трафо уља мора доставити извештај о исправности регенерисаног уља према стандарду СРПС ЕН 60422 Минерална изолациона уља у електричној опреми.


Прилог 1. Образац понуде

Прилог 3. Техничка спецификација

Умножено у једном примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.rs (са прилогом у електронском облику)
- Министарство одбране интернет страница www.nabavke.mod.gov.rs (са прилогом у електронском облику)
- Одељењу за снабдевање,
- а/а.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА
Др Мира Мандић



ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда, за јавну набавку бр. 289/2015 за набавку услуге:
- Услуга испитивања и регенерације трафо уља
дајемо како следи:

1. Понуду дајемо: самостално
2. Понуда се односи на целокупну набавку

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број 5729, прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање не може бити краћи од 30 дана..... дана

Рок за почетак услуге не може бити дужи од 3 дана дана

Рок за извршење услуге са издавањем извештаја не може бити дужи од 6 дана. дана

Понуда важи најмање дана
од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана).

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци) месеци

Рок за решавање рекламације не дужи од 5 радних дана радних дана

Напомена: _____

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	305069		<p>USLUGA ISPITIVANJE I REGENERACIJA TRAFU ULJA</p> <p>Usluga obuhvata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja. 2. Filtriranje i isušivanje transformatorskog ulja - 1.610 litara. 3. Izdavanje potvrde o ispravnosti trafo ulja za 4 transformatora. <p>Usluga se realizuje u trafostanicama u krugu TRZ "Čačak". Vreme odziva i dolaska za realizaciju usluge (od dana potpisivanja narudžbenice): 4 dana. Vreme trajanja kompletnog završetka usluge: 4 dana. Potrebni standardi: 1. SRPS EN 60422 Mineralna izolaciona ulja u električnoj opremi. Smernice za nadzor i održavanje. 2. SRPS EN 60156 Izolacione tehnosti. Određivanje probojnog napona pri mrežnoj frekvenciji. Metoda ispitivanja. Potrebna je garancija na izvršenu uslugu najmanje 12 meseci.</p>	kom	1					
Mesto _____ Datum _____ PONUĐAČ (potpis i pečat)										