



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГР

бр. 3867-30/15

25.04.2019.год.

БЕОГРАД

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац, у поступку јавне набавке радова - „Брусница - реконструкција котларнице“ (Горњи Милановац), ЈН бр. 2/2019, објављује појашњење у вези са захтевом за појашњењем потенцијалних понуђача који су поставили следећа питања:

Питање бр. 1:

"IX 1. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

В. Уљна instalacija

- 2 Pumpni agregat za transport ekstra lakog lož ulja proizvod "Suntec" ili odgovarajući:
- Tip: FTUAE 47C 1393 1M
 - Protok: 50 l/h
 - Pritisak: 0,50 ÷ 3,00 bara
 - Vakum max: 0,45 bara
 - Snaga motora: 0,13 kW (220V/50Hz) u " Ex " izvedbi sa stepenom zaštite Exd II AT2
 - Priključci za gorivo: G 1/4"
 - Gabaritne dimenzije: 400x225x200mm komplet sa postoljem i priborom za montažu u betonskom šahtu.

kom.

2

Naše pitanje glasi: Proizvođač projektovanog pumpnog agregata nam je potvrdio da navedeni agregat ne proizvodi u "Ex" izvedbi. Da li je potrebno nuditi pumpni agregat u "Ex" izvedbi i ako jeste navesti tip i naziv proizvođača pumpnog agregata?"

Одговор:

Стручно лице Наручиоца дало је следећи одговор:

Наведени пумпни агрегат мора да буде у "Ех" изведби са степеном заштите као што је предвиђено техничком документацијом. Предмером и предрачуном радова датим у Конкурсној документацији (Поглавље IX Образац структуре цене) у делу IX 1. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, В. Уљна инсталација, поз. 2. наведено је " Пумпни агрегат за транспорт екстра лаког лож уља производ "Suntec" или **одговарајући ...**". Уколико произвођач "Suntec" нема на тржишту агрегат тражених карактеристика, можете понудити пумпни агрегат од другог произвођача истих карактеристика у "Ех" изведби.

Питање бр. 2:

"Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

U konkursnoj dokumentaciji – predmeru radova poz. 2. Pumpni agregat za transport ekstra lakog lož ulja proizvod "Suntec" ili odgovarajući: Tip: FTUAE 47C 1393 1M / Protok: 50 l/h Pritisak: 0,50 ÷ 3,00 bara Vakum max: 0,45 bara
Snaga motora: 0,13 kW (220V/50Hz) u " Ex " izvedbi sa stepenom zaštite Exd II AT2

Naše pitanje glasi:

Pumpni agregat za transport ekstra lakog lož ulja proizvod "Suntec" tip: FTUAE 47C 1393 1M nije u EX izvedbi i takav ne postoji.

Da li traženi agregat mora biti u EX izvedbi ili ne.

Možete li nam dostaviti aplikacionu šemu ili hidrauličku šemu povezivanja opreme u kotlarnici."

Одговор:

Стручно лице Наручиоца дало је следећи одговор:

Наведени пумпни агрегат мора да буде у "Ex" изведби са степеном заштите као што је предвиђено техничком документацијом.

У прилогу дајемо технолошку шему топле воде у котларници.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 2/2019

