

ВОЈНА ПОШТА

8486

Бр. 6343- 7
21.08.2017. године
ПАНЧЕВО

Додатне информације о поступку
јавне набавке број 88/17,
одговор, доставља.

„GIA Technology d.o.o”
Приморска 86, 21000 Нови Сад

Веза: ваш упит од 18.08.2017. године, заведен под нашим бројем 6343-6 од 18.08.2017. године.

Наведеним актом тражили сте нам додатне информације и појашњењима конкурсне документације у предмету јавне набавке број 88/17: „ Одржавање станице за снабдевање погонским средствима” у касарни „Растко Немањић” у Панчеву.

Одговор број 1: Запремина резервоара је следећа: резервоар број 1 12.000 литара, резервоар број 2 12.000 литара и резервоар број 3 10.500 литара.

Одговор број 2: понудити само цену испитивања, без замене и уградње новог вентила и дихтунга.

Одговор број 3: Висина дисајне цеви је 2,5 метара.

Одговор број 4: Не могу да се понуде посуде других димензија.

КОМАНДАНТ



Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:
Електронском разменом:

- на Портал јавних набавки (<http://portal.ujn.gov.rs>),
- на интернет страницу Министарства одбране (<http://www.nabavke.mod.gov.rs>).

Телефаксом:

- „ GIA Technology d.o.o ”, Приморска 86, 21000 Нови Сад (021/310 1 250).

Актом:

- Рачунском центру МО (уз исплатну документацију),
- а/а (уз предмет набавке).

6343-



GIA Technology d.o.o.
Primorska 86, 21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 310 1 250
Tel./Fax: +381 21 310 1 253



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ВОЈНА ПОШТА 8486 Панчево
Јабучки пут бб, Панчево

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 88/17 „Одржавање станица за снабдевање погонским средствима у касарни Растко Немањин“

Поштовани, замолио би Вас за појашњење за неке од тачака из тендерске документације.

1. У тендерској документацији у описима радова тражено је баждарење резервоара али није наведена њихова запремина.

Можете ли нам доставити појединачну запремину сваког од резервоара.

2. У пар тачака наведено је „испитивање (по потреби замена)“, да ли можете да нам одговорите како да се ту формира (понуди) цена, на пример разлика у цени испитивања АТ вентила у односу на цену новог вентил 4 пута. Ако у понуди ставимо цену испитивања а утврди се да треба нови вентил како ће се у том случају наплатити разлика у цени, исто се односи и на замену-дихтунга на поклопцу резервоара.

3. Тачка 13. Замена дисајне цеви 5/4 можете ли нам доставити висину (дужину) цеви.

4. У тачци 14. где се тражи испорука посуде за узимање узорака наведене су димензије, да ли могу да се понуде посуде других димензија.

Унапред захвални

Нови Сад, 18.08.2017 г.

Контакт особа: Љубомир Ђурашиновић, тел. 064/6586070

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 8486

Бр.

6343-6

18. 08.

20. 17. гоа.

ПАНЧЕВО

