

ВОЈНА ПОШТА

Бр.4445

Број 1381- 8

29.03.2018. године

ЛЕСКОВАЦ

Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 12/2018, доставља.-

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту ; Закон), а у вези захтева за додатним појашњењем потенцијалног понуђача који је у законском року доставило захтев за појашњење конкурсне документације, за јавну набавку број 12/2018 - за јавну набавку услуга – Одржавање машинских инсталација – "Ремонт и припрема ТЕП-а за грејну сезону" за 4 п – замена грејача на ел.бојлеру од 3т, кроз следеће питање:

Питање потенцијалног понуђача:

" Прилоком обиласка објекта смо установили да грејалица служи за припрему воде за људске потребе па материјал од којег мора да буде израђена је прохром или бакар. Да ли је потребно да понуђач има извршиоце атестиране за тврдо лемљење бакра или прохрома и на који начин се то доказује? "

Појашњење и одговор на постављено питање:

Наручилац остаје при ставу да се у поступку ЈН 12/2018 за 4.п- замена грејача на ел.бојлеру од 3т, исти има заменити грејачем који ће бити израђен по димензијама и од истог материјала као и постојећи грејач односно бешавних цеви за судове под притиском и квалитету P235GH.

Како се за израду грејача користе челичне цеви није потребно да извршиоци имају наведене атесте у питању које сте нам поставили. Квалитет добро извршеног посла гарантује извођач давањем гаранције за одређени временски период.

НАРУЧИЛАЦ

пуковник

Слађан Цветковић

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет ЈН 12/2018

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs
- www.portal.ujn.gov.rs

