



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Управа за снабдевање

Дирекција за набавку и продају

Број 47- 206

24 JUL 2017

Београд

Питање и одговор везани за КД
у поступку набавке добара,
ЈН број 9/2017, објављује.-

Наручилац, Дирекција за набавку и продају УСн СМР МО добила је, дана 21.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке добара, број набавке 9/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача. Захтев за додатним информацијама или појашњењима је заведен у деловодник наручиоца под бројем 47-22 од 21.07.2017. године.

У складу са ставом 2. и ставом 3. члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје и објављује (у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници) одговор на постављено питање како следи:

1. Питање:

Молимо вас да нам у складу са законом о јавним набавкама одговорите на постављено питање: У техничком опису напртњаче, страна 6/101 наведено је за материјал (тело пумпе): израђено од метала, а као завршна обрада наведено је да је тело пумпе елоксирано.

Наше питање гласи: Да ли тело пумпе које је урађено од метала може као завршну обраду поред елоксирања да има: галванизацију, хромирање, никловање, тврду анодну оксидацију, брунирање или слични електрохемијски поступци који се користе као завршна обрада за заштиту метала, јер наше је мишљење да и ови поступци одговарају заштити пумпе, што се у пракси показало и примењује се.

Одговор:

Прихватљиво је да завршна обрада тела пумпе буде: елоксирање **или** анодна оксидација **или** хромирање **или** никловање.

НЈ/.

ДИРЕКТОР
пуковник

др Александар Буквић, дипл. инж.

