



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Управа за снабдевање

Дирекција за набавку и продају

Број 47- 43

31 JUL 2017
Београд

Питања и одговори везани за КД
у поступку набавке добара,
ЈН број 9/2017, објављује.-

Наручилац, Дирекција за набавку и продају УСн СМР МО добила је, дана 26.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне набавке добара, број набавке 9/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача. Захтев за додатним информацијама или појашњењима је заведен у деловодник наручиоца под бројем 47-30 од 26.07.2017. године.

У складу са ставом 2. и ставом 3. члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје и објављује (у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници) одговоре на постављена питања како следи:

1. Питање:

За партију број 17 – Ватрогасна пумпа електро-потапајућа у опису сте навели да је усисавање воде од 1mm.

Молимо вас да нам објасните шта значи усисавање воде на 1mm?

Да ли се то односи на висину усисавања или је то грешка, јер ни практично ни теоријски не може да се изврши усисавање са 1mm због остваривања вакуума.

Да би се остварио вакуум, црево-усисна корпа мора да буде потопљена у воду.

Одговор:

Предметна потапајућа пумпа нема спољасебно вакуум црево са усисном корпом. усисни део је доњи део пумпе, а пумпа се поставља вертикално. Пумпа је конструисана тако да поред извлачења воде потапањем, може да врши и извлачење, односно усисавање воде од 1mm, а након интервенције ватрогасаца на гашењу пожара или у другим сличним случајевима.

НЈ/.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ

пуковник

др Милан Кеџман

